RAHMENBAUWERK

Bewehrungsplan 3/3

Schnitt E - E M 1:50

Bewehrung Wände:
Grundbewehrung innen und außen
Schnitt E'-E' analog



S-Haken
160° 9 61 9 160°
81 232 ø 10 L=80cm

82 58 ø 16 L=129cm
40
49
U-Bügel

Lagesicherung der Wandbewehrung



Detail "K1" M 1:25

Bewehrung Konsole für Verschub
6x ausführen



Schnitt 1 - 1 M 1:25



Schnitt 2 - 2 M 1:25





Konsoleisen

47 48 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
47.1	6	134	304	1824
47.2	6	128	292	1752
47.3	6	121	278	1668
47.4	6	115	266	1596
47.5	6	109	254	1524
47.6	6	103	242	1452
47.7	6	96	228	1368
47.8	6	90	216	1296
Summe der Längen = 124.800 m				

46 48 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
46.1	6	135	359	2154
46.2	6	128	345	2070
46.3	6	122	333	1998
46.4	6	116	321	1926
46.5	6	110	309	1854
46.6	6	103	295	1770
46.7	6	97	283	1698
46.8	6	91	271	1626
Summe der Längen = 150.960 m				

(Auszüge teilweise unmaßstäblich)



Schnitt E - E M 1:50

Bewehrung Wände:
Querkraftbewehrung (Schubbügel)
Schnitt E'-E' analog

Detail "K2" M 1:25

Bewehrung Konsole für Kappenauflager
4x ausführen







65 20 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
65.1	4	118	410	1640
65.2	4	98	370	1480
65.3	4	79	332	1328
65.4	4	59	292	1168
65.5	4	39	252	1008
Summe der Längen = 66.240 m				

63 28 ø 20					
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge b [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
63.1	4	328	59	587	2348
63.2	4	330	57	587	2348
63.3	4	332	54	586	2344
63.4	4	335	51	586	2344
63.5	4	337	49	586	2344
63.6	4	339	46	585	2340
63.7	4	341	43	584	2336
Summe der Längen = 164.040 m					

71 36 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
71.1	4	192	552	2208
71.2	4	177	522	2088
71.3	4	162	492	1968
71.4	4	147	462	1848
71.5	4	132	432	1728
71.6	4	117	402	1608
71.7	4	102	372	1488
71.8	4	87	342	1368
71.9	4	72	312	1248
Summe der Längen = 155.520 m				

70 64 ø 16 L=463cm
63
200

72 52 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
72.1	4	300	663	2652
72.2	4	285	633	2532
72.3	4	270	603	2412
72.4	4	255	573	2292
72.5	4	240	543	2172
72.6	4	225	513	2052
72.7	4	210	483	1932
72.8	4	195	453	1812
72.9	4	180	423	1692
72.10	4	165	393	1572
72.11	4	150	363	1452
72.12	4	135	333	1332
72.13	4	120	303	1212
Summe der Längen = 251.160 m				

67 12 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
67.1	4	129	324	1296
67.2	8	134	334	2672
Summe der Längen = 39.680 m				

64 120 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
64.1	8	364	364	2912
64.2	8	349	349	2792
64.3	8	334	334	2672
64.4	8	319	319	2552
64.5	8	304	304	2432
64.6	8	289	289	2312
64.7	8	274	274	2192
64.8	8	259	259	2072
64.9	8	244	244	1952
64.10	8	229	229	1832
64.11	8	214	214	1712
64.12	8	199	199	1592
64.13	8	184	184	1472
64.14	8	169	169	1352
64.15	8	154	154	1232
Summe der Längen = 310.800 m				

68 12 ø 16				
Form	Anzahl	Länge a [cm]	Länge Einzelstab [cm]	Länge Gesamt [cm]
68.1	4	157	380	1520
68.2	4	142	350	1400
68.3	4	127	320	1280
Summe der Längen = 42.000 m				

Schnitt D - D M 1:50



Detail "Z" M 1:25

Anschluss Kappe



Abkürzungen:

o.	oben	v.	vorn	i. a. s.	innen außen seitlich	1.L.	1. Lage
u.	unten	h.	hinten			2.L.	2. Lage

AB Anschlussbewehrung
ME Montageeisen

Arbeitsfuge
Die Arbeitsfugen sind in Abhängigkeit des Bauablaufes vom AN selbstverantwortlich festzulegen.
Die eingezeichneten Arbeitsfugen sind Vorschläge und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Betondeckung c_v in [cm]		nach ZTV-ING
Bauteil:	erdseitig	luftseitig
Rahmenbauwerk	5,5	5,5

eventuelle Abweichungen sind am Bauteil angegeben

Betoneröffnungen:

Betoneröffnungen sind entsprechend der gewählten Betontechnik vom Bauausführenden selbstständig und eigenverantwortlich anzuordnen:

Anordnung nach DBV-Merkblatt "Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton" (2.2.1):
- Abstand der Betoneröffnungen ca. 2,5 m
- ø der Betoneröffnungen mind. 4cm größer als ø der Einbauschläuche oder Einbaurohre
  -> bei Verwendung von Einbauschläuchen: ø Betoneröffnung = 12 cm ... 19cm
  -> bei Verwendung von Einbaurohren: ø Betoneröffnung = 14 cm ... 22cm

Rüttellücken, Rüttelgassen:

Rüttellücken und Rüttelgassen sind entsprechend der gewählten Verdichtungstechnik vom Bauausführenden selbstständig und eigenverantwortlich anzuordnen.

Anordnung nach DBV-Merkblatt "Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton" (2.2.2):
- Abstand der Rüttellücken / Rüttelgassen ca. 50cm
- vorzugsweise Breite der Rüttelgassen: 10cm
- vorzugsweise Breite der Rüttellücken: 10cm x 10cm

Einbau Beton gemäß ZTV-ING und DIN 1045-3.

Maximales Größtkorn des Betons: 32mm

Biegen von Betonstählen

Bei der Bestimmung des Mindest-Biegerollendurchmessers D_{min} ist DIN EN 1992-2/NA, NDP zu 8.3(2), Tab. 8.101DE. zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden:

A) Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügel



Stabdurchmesser ø [mm]		Biegerollendurchmesser D_{min} [mm]
6 / 8 / 10 / 12	4ø	24 / 32 / 40 / 48
14 / 16	4ø	56 / 64
20 / 25 / 28 / 32 / 40	7ø	140 / 175 / 196 / 224 / 280

Biegungen nach A):
wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist erf. D_{min} in Abhängigkeit vom ø obiger Tabelle zu entnehmen.

B) Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe

Mindestwerte der Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebene	Biegerollendurchmesser D_{min} [mm]
> 100 mm und > 7 ø	D_{min} = 10ø
> 50 mm und > 3 ø	D_{min} = 15ø
< 50 mm und < 3 ø	D_{min} = 20ø

Biegungen nach B):
zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform im Bewehrungsplan und auf der Stabliste.

Wird von D_{min} abgewichen, (z.B. in Sonderfällen, siehe DIN EN 1992-1-1, 8.3) sind die Abweichungen am Auszug angeben

Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße

Darstellung der Bewehrung nach DIN ISO 3766:2004-05

Abstandhalter: Nach dem DBV-Merkblatt "Abstandhalter nach Eurocode 2". Nach dem DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung" (Tab. 4: Anordnung) Abstand in Längsrichtung: max s1 = 500 mm, in Querrichtung jeweils 2 Stck.

Alle sichtbaren Schalkanten sind mit Dreikantleisten 2cm/2cm zu brechen (gem. M-RB-DE-01)

Sämtliche Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unverzüglich mitzuteilen!

Zugehörige Zeichnungen: (mit jeweils aktuellem Index)

AP_IB_BW_km92-024_10	Bauwerkspläne - Draufsicht, Ansicht
AP_IB_BW_km92-024_11	Bauwerkspläne - Schnitte
AP_IB_UP_km92-024_12	Übersichtsplan - Flucht - und Reitungsplan
AP_IB_BG_km92-024_20	Baugruben- und Verbauplan - Draufsicht
AP_IB_BG_km92-024_21	Baugruben- und Verbauplan - Schnitte, Details
AP_IB_SP_km92-024_30	Schjalplan Vollrahmen - Draufsicht
AP_IB_SP_km92-024_31	Schjalplan Vollrahmen - Schnitte, Details
AP_IB_SP_km92-024_32	Schjalplan Kappen - Draufsicht, Schnitte, Details
AP_IB_BP_km92-024_40	Bewehrungsplan Vollrahmen Teil 1/3 - vertikale und horizontale Schnitte
AP_IB_BP_km92-024_41	Bewehrungsplan Vollrahmen Teil 2/3 - Draufsichten Bodenplatte und Rahmendecke
AP_IB_BP_km92-024_42	Bewehrungsplan Vollrahmen Teil 3/3 - Wandansichten, Schnitte und Details, Konsolen
AP_IB_BP_km92-024_43	Bewehrungsplan Schrägflügel
AP_IB_BP_km92-024_44	Bewehrungsplan Randkappen
AP_IB_SB_km92-024_50	Böschungstreppen, Böschungsgeländer - bahnlinks
AP_IB_SB_km92-024_51	Böschungstreppen, Böschungsgeländer - bahnrechts
AP_IB_EP_km92-024_60	Erdungsplan
AP_IB_GP_km92-024_70	Geländerplan - Draufsicht, Schnitte, Details

BAUSTOFFANGABEN

Bauteil	Beton Festigkeitsklasse	Expositions-, Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Betonfestigkeit*	Bautahl	Betonstahl	Spannstahl
Rahmendecke	C30/37	XC4, XD3, XF2, XA1, WA	f_{cm} ≤ 0,30/0,50	---	B500B	---
Bodenplatte	C30/37	XC2, XD3, XF2, XA1, WA	f_{cm} ≤ 0,30/0,50	---	B500B	---
Rahmenwände	C30/37	XC4, XD3, XF2, WA	f_{cm} ≤ 0,30/0,50	---	B500B	---
Schrägflügel	C30/37	XC4, XD3, XF2, WA	f_{cm} ≤ 0,30/0,50	---	B500B	---
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0, WA	f_{cm} ≤ 0,30/0,50	---	---	---
Ausgleichsbeton	C30/37	X0, WA	f_{cm} ≤ 0,30/0,50	---	---	---

* Festigkeitsentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA: f_{cm} ≤ 0,30 unter sommerlichen Temperaturen; f_{cm} ≤ 0,50 unter winterlichen Temperaturen

Bei der Begrenzung der Rissbreite für dieses Bauteil wurde ein Beton angenommen, dessen Betonzugfestigkeit $f_{ct,eff}$ nach 5 Tagen höchstens 50% der max. Zugfestigkeit f_{ctm} erreicht. Dies ist bei der Festlegung des Betons und der Bauausführung zu berücksichtigen.

Index:	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name:	Datum:

Prüfvermerke

Die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für den Auftragnehmer:
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

für die DB:
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift — geprüft

Qualitätssicherung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift — geprüft

Eisenbahn-Bundesamt

gleichgestellt mit Prüfexemplaren — geprüft/genehmigt

Freigabe zur ..... Prüfung:
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur:

DB InfraGO
Freigabe der Ausführungsunterlagen ... mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr: .....
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Genehmigung zur Bauausführung
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr:	Projektleitung:	Planung:	Auftragnehmer:
DB InfraGO AG Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Schwerin I.IA-O-N-SWE Wismarsche Str. 390 19055 Schwerin	DB InfraGO AG Infrastruktur Projekte Ost Caroline-Michaelis-Straße 5-11 10115 Berlin	GRASSL BERATENDE INGENIEURE BAUWESEN HERTZSTRASSE 20 13158 BERLIN Tel. 0 3 0 / 9 1 9 3 0 3 - 0 Fax 0 3 0 / 9 1 9 3 0 3 - 2 9 email: berlin@grassl.de	
Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift

Lagekürze (unmaßstäblich):
Neustrelitz — Laage (Meckl) — Kronskamp — Warnemünde
Strecke 6325 — km 92,024

Projektnummer DB:	T.016084336
BIM-Datencodierung:	
Planzeichen:	
Planart:	AUSFÜHRUNG
Höhen- und Koordinatensystem:	DB_REF mit DHHN92
Einheiten (Lastmodell):	LM71; SW2; α = 1.00
Bauwerksnummer: 6 3 2 5 * 0 9 2 * 0 2 4 * 1	BW-Kennziffer:
Barcodenummer:	Entwurfsgeschwindigkeit: 160 km/h
Strecke: 6325	Streckenabschnitt: Neustrelitz - Warnemünde
Kilometer: 92,024	

1:50, 1:25	Erstellt	06/2025	Szabó
LPH 5	Geprüft	06/2025	Grewenig
	Freigegeben	06/2025	Smith
	Datum	Name	
	de		

Ersatzneubau EÜ Kronskamp
km 92,024
Bewehrungsplan Rahmenbauwerk - Teil 3/3
Wandansichten, Schnitte und Details, Konsolen

AP_IB_BP_km92-024_42 | 0

letzte Stabstahlposition:	88
Stabstahl-Gesamtgewicht:	39526.71 kg

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2025