

Schachtabdeckung h=160 mm Klasse D400 nach EN 124/DIN 1229 Ø625mm

1x Auflagering AR-V 625-60, h= 60mm
1x Auflagering AR-V 625-80, h= 80mm n. DIN 4034 (verschiebesicher)

FBS-Schachthals SH-M1500/625-850 h=850 mm n. DIN 4034 Teil 1

innenliegender Absturz Adapter 400 / 200

Ø625

Ø1.50

gepl. DN 300 PVC-U

Abzweig 300/150 90° PVC-U

Verbindung PVC-U auf B über Rohrkupplung

vorh. DN 300 B

gepl. DN 400 PVC-U

vorh. DN 400 B

Verbindung PVC-U auf B Rohrkupplung

Fallrohr DN 200 PVC-U

FBS-Schachttunteil SU-M1500-1700 h= 1700 mm n. DIN 4034 Teil 1 Sonderanfertigung

45° Bogen DN 200 PVC-U

Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10, X0 d=10 cm

Fließrinne aus Beton C20/25 h = 29-40 cm

Auskleidung aus Kanalklinker

120,03

118,22

6.34‰

117,58

117,18

16.59‰

117,20

10

15

1.50

1.80

15

10

3.05

2.85

1.30

85

30

10

20

40

1.04

30

85

30

2.85

3.05

Schachtabdeckung h=160 mm Klasse D400 nach EN 124/DIN 1229 Ø625mm

1x Auflager AR-V 625-60, h= 60mm
1x Auflager AR-V 625-80, h= 80mm n. DIN 4034 (verschiebesicher)

FBS-Schachthalts SH-M1500/625-850 h=850 mm n. DIN 4034 Teil 1

Abzweig 400/150 90° PVC-U

gepl. DN 400 PVC-U

Steigbügel nach DIN 19555 V4A-CrNi, Steigmaß s= 25 cm

gepl. DN 400 PVC-U

Fallrohr DN 200 PVC-U

FBS-Schachtunterteil SU-M1500-1700 h= 1700 mm n. DIN 4034 Teil 1 Sonderanfertigung

45° Bogen DN 200 PVC-U

Sauberkeitsschicht aus Beton C8/10, X0 d=10 cm

Fließrinne aus Beton C20/25 h= 40 cm

Auskleidung aus Kanalklinker

Ø625

120.03

118.05

22.14‰

117.58

117.18

117.20

1:20

1:20

1:20

30

85

1.15

43

2.85

40

1.70

87

10

20

3.05

10

15

1.50

15

10

1.80

Legende:

	Gelände
	Saubereitsschicht, Gefällebeton
	FBS Schachtbauteile und Rohre
	Schnittführung

Abzweig 400/150 90° PVC-U

gepl. DN 400 PVC-U

22.14‰

innenliegender Absturz Adapter 400 / 200

68°

91°

gepl. DN 300 PVC-U

16.59‰

vorh. DN 400 B

Verbindung PVC-U auf B über Rohrkupplung

Abzweig 300/150 90° PVC-U

Verbindung PVC-U auf B über Rohrkupplung

vorh. DN 300 B

gepl. DN 300 PVC-U

6.34‰

innenliegender Absturz Adapter 315 / 200

Steigbügel nach DIN 19555 V4A-CrNi, Steigmaß = 25 cm

- 1.) Alle Angaben sind in der Örtlichkeit zu überprüfen.
- 2.) Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.
- 3.) Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Höhen neu zu nivellieren.
- 4.) Einbindetiefen der seitlichen Zulaufe sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- 5.) Die exakten Kanälerläufe bzgl. der Lage und Tiefen sind vor Beginn der Bauarbeiten unbedingt durch die ausführende Firma zu überprüfen.
- 6.) Sämtliche Kabel-/Leitungstrassen sind in der Örtlichkeit auf Art und Lage der Leitung zu prüfen.
Für Lageangelegenhkeiten wird keine Gewähr übernehmen.
- 7.) Alle Bauarbeiten sind gemäß LV auszuführen

Ausführungsplanung

NR. ÄNDERUNG							DATUM	NAME	
AUFTRAGSGEBER									
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum									
AUFTRAGNEHMER									
PROJEKT									
Kanalerneuerung Augustin-Wibbelt-Straße in Beckum									
TITEL									
Bauwerkszeichnung Schachtbauwerk Nr. 33351360NEU Everkeweg									
DATUM Dezember 2025						DATUM			
BAUHERR						MASSTAB			
	GEZ.	BEARB.	GEPR.			1: 20	2	3.3	
NAME	BO								
DATUM	17.12.2025								