

Vergabe „**4241: Lieferung von Netzersatzanlagen verschiedener Leistungsklassen**“

Antworten der Stadt Hildesheim auf Bieterfragen sowie nachträgliche Änderungen/Ergänzungen der Vergabeunterlagen:

Nr.	Frage vom	Bieterfrage	Datum der Antwort	Antwort/ Mitteilung
1	30.07.2026	In der Ausschreibung werden für die Lose 1,2 und 3 folgende Lieferfristen angegeben: Los. 1: Liefertermin Ende 2026 Los. 2: Liefertermin hälftig zum Ende 2026. Der zweite Teil kann ab Januar 2027 bis spätestens Ende 2027 erfolgen. Los. 3: Liefertermin ist hälftig bis Ende 2026 einzuplanen. Die zweite Lieferung kann ab Januar 2027 bis spätestens Ende 2027 eingeplant werden. Wir haben aktuell eine Lieferzeit von 6 Monaten. Kann dies von Ihrer Seite akzeptiert werden (eventuell auch für eine Komplettlieferung)?	05.08.2026	Ja, eine Gesamtlieferung in 2027 ist möglich. Die Vergabeunterlagen wurden mit Stand 05.08.26 angepasst. Bitte nutzen Sie diese Unterlagen zur Angebotserstellung und -Abgabe.
2	31.07.2026	Sind auch Standartanhänger, z.B. Hochlader zugelassen, oder sollen die Fahrgestelle auf dem Aggregat angepasst gebaut werden?	05.08.2026	Das Aggregat muss fest auf dem Anhänger verbaut sein und auf dem Anhänger dauerhaft betrieben werden können. Eine Befestigung mit Spanngurten ist nicht zulässig. Eine geeignete Abstützung muss vorhanden sein, um den Anhänger im Abgekuppelten Zustand betreten und dauerhaft betreiben zu können.
3	31.07.2026	Abgefragt wird für jedes Detail ein Preis. Viele Dinge sind Standardmäßig enthalten und haben keinen ausgewiesenen separaten Preis.	05.08.2026	Bei den in anderen Positionen enthaltenen Punkten ist dies mit 0,00 € zu bepreisen und im Feld Bemerkung ist anzugeben, ob es sich zb. um eine Serienausstattung handelt oder in einem anderen Punkt enthalten ist.

		Welche Eintragung ist an diesen Stellen vorzunehmen?		
4	03.08.2026	Könnten Sie uns bitte mitteilen, ob für die ausgeschriebenen Aggregate eine WHG-Zertifizierung erforderlich ist?	05.08.2026	Die in Los 1 unter Punkt 1.6 sowie in Los 2 und 3 unter Punkt 1.4 genannten Auffangwannen sind selbstverständlich flüssigkeitsdicht in Anlehnung an das Wasserhaushaltsgesetz auszuführen. Eine Zertifizierung ist nicht notwendig.
5	04.08.2026	- LV Pos. 1.3 hierzu wird eine Staubox am Anhänger oder auf deren Deichsel gefordert. Wäre es alternativ möglich ein Stauraumkonzept mit einer innenliegenden Zubehörwanne im Gehäuse und einem Lagerregal über dem Generator im Maschinenraum anzubieten?	05.08.2026	Sofern die Anschlussleitungen ergonomisch sinnvoll untergebracht werden können, ist dies grundsätzlich möglich. Sollte eine alternative Lagerungsmöglichkeit vorgesehen werden, darf diese sich jedoch nicht oberhalb des Aggregats befinden. Anschlusskabel in den erforderlichen Dimensionen können ein Gewicht von 20–30 kg erreichen. Aus ergonomischen Gründen muss daher eine Lagerung oberhalb des Aggregats vermieden werden.
6	04.08.2026	LV Pos. 9.3 Liefertermin von max. 11KW Ist es ebenfalls möglich das Aggregat in einer Frist von max. 30KW ab techn. Klärung auszuliefern?	05.08.2026	Gemäß der Antwort zur Bieterfrage 1 wurden die Lieferzeiten bereits angepasst. Somit ist eine Lieferung in 30KW möglich.
7	05.08.2026	Aus Ihrer bisherigen Antwort geht für uns leider nicht eindeutig hervor, ob eine WHG-Zertifizierung erforderlich ist oder nicht. Wir bitten daher um eine kurze Klarstellung, ob eine WHG-Zertifizierung gefordert wird.	06.08.2026	Eine WHG-Zertifizierung ist nicht erforderlich.

8	12.08.2026	Los 3 - 2 x 60 kVA Netzersatzanlage, mobil, transportabel 1. Pos. 1.5 - "Schwerlaststreifen und Transportgriffe" Was ist unter diesem Punkt genau zu verstehen bzw. welche konkrete Ausführung wird hier gefordert ? 2. Welche Abgasstufe ist für die 60-kVA-Netzersatzanlagen gefordert, Ist hier STAGE V (Stage 5) oder "No Emission" vorgesehen ?	12.08.2026	Die unter der Position 1.5 angegebenen Schwerlaststreifen sollen der Entkopplung und dem Korrosionsschutz zwischen dem Trägerrahmen und dem Aggregat dienen. Die Transportgriffe sollen als Schiebehilfe angebracht werden. Da es sich um einen Viertaktmotor handelt, ist die Abgasstufe Stage V vorzusehen.
9	12.08.2026	Los 2 - 8 x 30 kVA Netzersatzanlage, mobil, transportabel 1. Welche Abgasstufe ist für die 30-kVA-Netzersatzanlagen gefordert, Ist hier STAGE V (Stage 5) oder "No Emission" vorgesehen ?	12.08.2026	Da es sich um einen Viertaktmotor handelt, ist die Abgasstufe Stage V vorzusehen.
10	13.08.2026	Sehr geehrte Damen und Herren, Die bisherige Antwort zur Position 1.5 ist für eine eindeutige und belastbare Preiskalkulation leider noch nicht ausreichend konkret. Sie führen aus, dass die unter Position 1.5 angegebenen Schwerlaststreifen der Entkopplung und dem Korrosionsschutz zwischen Trägerrahmen und Aggregat dienen und die Transportgriffe als Schiebehilfe angebracht werden sollen. Für die Kalkulation ist jedoch insbesondere die konkrete Ausführung und Dimensionierung der Schwerlaststreifen sowie der genaue Aufbau bzw. die Ausführung der Transportgriffe erforderlich. Da die gewählte Ausführung einen erheblichen Einfluss auf den Preis haben kann und	13.08.2026	Da unklar ist welches Produkt den Zuschlag erhalten wird, können keine Abmessungen, Typ oder andere Angaben zu den Schwerlaststreifen gemacht werden. Er soll geeignet sein, um eine adäquate Entkopplung und einen Korrosionsschutz darzustellen. Auch bei den Griffen kann weder ein Typ noch eine genaue Position angegeben werden, da auch hier durch die unterschiedlichen Hersteller unterschiedliche Punkte an den Geräten haben, um Griffe anzubringen. Sie sollen so angebracht sein, dass beim Transport, zb. mit dem Hubwagen, weitere Personen beim Schieben unterstützen können.

		sich die Kosten sowohl nach oben als auch nach unten verändern können, bitten wir um eine eindeutige Konkretisierung der Anforderungen. Bitte stellen Sie hierzu, sofern vorhanden, ein Foto, eine technische Zeichnung, ein Datenblatt, einen Link zu einem Referenzprodukt oder eine vergleichbare eindeutige Beschreibung der geforderten Ausführung zur Verfügung. Insbesondere bitten wir um Angabe: - welcher Typ bzw. welche Ausführung der Schwerlaststreifen vorgesehen ist, - welche Abmessungen bzw. Materialeigenschaften gefordert sind, - wie und wo die Transportgriffe anzubringen sind und - ob hierfür ein bestimmtes Referenzprodukt oder eine bestimmte Ausführung vorgesehen ist. Nur mit diesen Angaben ist aus unserer Sicht eine vergleichbare und belastbare Preiskalkulation möglich.		
11	14.08.2026	Im Leistungsverzeichnis wird die Montage von 400 V Steckdosen gefordert. Die genaue Spezifikation des FI-Typs geht aus den Unterlagen nicht eindeutig hervor. Da die Wahl des RCD-Typs (Typ A oder Typ B - allstromsensitiv) erhebliche Auswirkungen auf die Anlagensicherheit sowie auf die Kalkulation hat, bitten wir um Klarstellung, welcher FI-Typ für die Ausführung zwingend vorgeschrieben ist.	14.08.2026	Gemäß der geforderten Norm DIN 14684 und der VDE 0100-551 ist für die Netzersatzanlagen der Typ B zwingend erforderlich.

12	14.08.2026	In Los 2 & 3 ist eine "mobile, transportable NEA" ausgeschrieben, jedoch ohne Fahrgestell. Bitte bestätigen Sie dieses Verständnis.	14.08.2026	Die NEA in Los 2 und 3 sollen ohne Fahrgestell geliefert werden. Sie sollen zB. mit einem Hubwagen mobil bewegbar sein.
13	14.08.2026	In Los 2 & 3 sind unter Punkt 8.3 und 8.4 Verteiler aufgeführt. Bitte nennen Sie uns die genaue Gesamtstückzahl der benötigten Verteiler.	14.08.2026	In Los 2 soll für jede Netzersatzanlage 1 x der Kabelsatz mit Verteiler nach Angaben des Punktes 8.3 und jeweils 1 x der Verteiler gemäß Angaben des Punktes 8.4. Demensprechend im Los 2 insgesamt 8 x Punkt 8.3 und 8 x Punkt 8.4. In Los 3 soll für jede Netzersatzanlage 1 x der Kabelsatz mit Verteiler nach Angaben des Punktes 8.3 und jeweils 3 x der Verteiler gemäß Angaben des Punktes 8.4. Demensprechend im Los 3 insgesamt 2 x Punkt 8.3 und 6 x Punkt 8.4. Alle unter Punkt 8 genannten Kabel oder Verteiler beziehen sich auf je eine Netzersatzanlage. (8x Los 2 und 2 x Los 3)

Stand: 14.08.2026