Format: 841 x 594 mm (DIN A1)

Legende

- dp — Messwert Druck Raum
- dp — Messwert Druck Gerät (Medizintechnik)
- T — Messwert Temperatur (Raum)
- φ — Messwert Feuchte (Raum)
- W — Messwert Strömungsgeschwindigkeit
- P — Messwert Partikelanzahl
- T — Messwert Temperatur (Geräteinnenraum Kühlschrank)
- φ — Messwert Feuchte (Geräteinnenraum)
- H2O2 — Messwert H2O2 (Geräteinnenraum)
- TKS — Messwert Temperatur (Geräteinnenraum Tiefkühlschrank)

MON P-001 — Paneel Ausf. 001 Monitoring
2 x Grafikdisplay 3,5"
Quittiertaster
akustischer Alarm
B=180 mm; H=500 mm
Werte Anzeige:
- Partikel 0,5 µm; 5,0 µm
- dp
- Strömungsgeschw.

MON P-002 — Paneel Ausf. 002 Monitoring
1 x Grafikdisplay 3,5" (Anzeige 3xdp)
B=180 mm; H=250 mm
akustischer Alarm + Quittiertaster

MON P-003 — Paneel Ausf. 003 Monitoring
1 x Grafikdisplay 3,5" (Anzeige 2xdp)
B=180 mm; H=250 mm

MON P-004 — Paneel Ausf. 004 Monitoring
1 x Grafikdisplay 3,5" (Anzeige 1xdp)
B=180 mm; H=250 mm

MON P-005 — Paneel Ausf. 005 Monitoring
2 x Grafikdisplay 3,5"
Quittiertaster
akustischer Alarm
B=180 mm; H=500 mm
Werte Anzeige:
- T
- dp
- 4 x KS

MON PC-Wandpaneel
Wandpaneel mit integriertem PC
Touch-PC 21,5"
B= 630 mm; H=465 mm
Wandausschnitt 417*575
Einbautiefe 63 mm
Aufputz: 100 mm

Detaildarstellung Anzeigenpaneels Monitoring:


Detaildarstellung Paneel
MON P-001/xxx
MON P-005/ xxx


Detaildarstellung Paneel
MON P-002/xxx
MON P-003/ xxx
MON P-004/ xxx

Detaildarstellung Druckaufnahme Raumdruck
Abdeckkappe Deckendurchführung

Detaildarstellung Druckaufnahme Raumdruck
Deckendurchführung Verschraubung

Detaildarstellung Messgerät Aufputz
Raumtemperatur und Raumluftfeuchte

Versionsstand

Index	Datum	Änderungen
Index 00	--.--.--	Erstellung
Index 01	09.07.24	Anpassungen gem. Besprr. 08.07.24
Index 02	02.10.2024	Anpassung gem. URS-Stand vom 20.09.2024
Index 03	04.02.2025	Anpassung Messpunkte nach Nutzerrücksprache
Index 04	19.02.2025	Entfall dp Quarantänelager
Index 05	22.12.2025	Anpassg. Alpha-Isolator
Index 06	06.03.2026	Ergänzung H2O2-Sensoren

Fachplaner

GMP & Pharma Service GmbH
Kleiner Johannes 13
91257 Pegnitz
Tel: 09241/ 4919612 E-Mail: info@gmp-pharma-service.de

Bauherr

Universitätsklinikum Essen
Hohlweg 18
45147 Essen

Tel: Fax:
E-Mail:

Projekt
Neubau der Radiopharmazie
Hohlweg 18
45147 Essen

Projekt Nr./ Bezeichn.
UKE Essen

Maßnahme
-

Planungsphase
Ausführungsplanung

Planinhalt
2. Untergeschoss
Monitoring
Messstellenplan

Maßstab	Plangröße	Plandatum
1:100	**841 X 1189**	**06.03.2026**
Gezeichnet	geprüft	Plannummer
M. Koth	Dr. B. Förster	