## TÜRLISTE

Allgemeine Anforderungen:

Alle Bauteile sind nach der DIN 18040-1 (öffentliche Gebäude) barrierefrei einzubauen. Dies gilt besonders in Bezug auf lichte Durchgangsbreiten (min. 90 cm), Schwellenfreiheit (max. 2 cm) und Türbedienungen, Öffnungswiderstand u. Drückerhöhe (max. 105 cm). Im Rahmen des Korrosionsschutzes sind alle Beschläge und Profile hochkorrosionsbeständig (Edelstahl V4A o. eloxiertes Aluminium m. geeigneter Beschichtung) auszuführen. Für Abdichtungen und Verfugungen gelten ebenfalls alle Anforderungen des Korrosionsschutzes. Alle Rettungstüren sind in Fluchtrichtung zu öffnen. Alle Planmaße sind zwingend vor Ort zu überprüfen.

Spezielle Anforderungen:

| | |
|---|---|
| T N1 | 2. RW Umkleidenbereich; VSG-Verglasung (opak) nach DIN 18008; innen Klinke, außen Knauf, SVP-Schloss, ggf. RWA-Steuerung |
| T N2 | Chlorgaslager (Doppelflügeltür); Stahlblech u. Beschläge stark verzinkt (anodisiert); innen Klinke, außen Knauf, SVP-Schloss |
| T S1 | Eingang Bistro; VSG-Verglasung (transparent) nach DIN 18008; innen Klinke, außen Stoßgriff, SVP-Schloss (gem. DIN EN 1125) |
| T O1 | Haupteingang (Doppelflügeltür); VSG-Verglasung (transparent) nach DIN 18008; innen Notausgangsverschluss, außen Stoßgriff (ggf. türhoch), SVP-Schloss (gem. DIN EN 1125), ggf. RWA-Steuerung |
| T O2 | 2. RW Bistro / Anlieferung; VSG-Verglasung (opak) nach DIN 18008; innen Klinke, außen Knauf, SVP-Schloss, ggf. RWA-Steuerung |
| T W1 | Zugang Erste-Hilfe-Raum; VSG-Verglasung (opak) nach DIN 18008; innen Klinke, außen Knauf, SVP-Schloss |
| T W2 | 2. RW Kinderbecken; VSG-Verglasung (opak) nach DIN 18008; innen Klinke, außen Knauf, SVP-Schloss, ggf. RWA-Steuerung |

## LEGENDE

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Regelpaneel: b= 235 cm | ○ | Sicherungsanker |
| B | Regelpaneel: b= 175 cm | ○ DN 110 | Regenfallrohr |
| C | Regelpaneel: b= 155 cm | fh | Bauteil feuerhemmend |
| D | Regelpaneel: b= 115 cm | hfh | Bauteil hochfeuerhemmend |
| e | Eckpaneel: b= 176 cm | fb | Bauteil feuerbeständig |
| s | Sonderpaneel: Maße nach Ansichtsplan | BRH | Brüstungshöhe |
| | Gefälleschichten | ÖFH | Öffnungshöhe |
| | Gefälle fallend | OK | Oberkante |
| | Gefälle steigend | RWA | Rauch-/Wärmeabzug |
| | Grad | RS | Rauchschutztür |
| | | RR | Regenrohr |
| | | RW | Rettungsweg |
| | Vorhandene bauliche Anlagen | UK | Unterkante |
| | Geplante bauliche Anlagen | xx,xx m | Öffnung lichte Breite |
| | Zu beseitigende bauliche Anlagen | xx,xx m | Öffnung lichte Höhe |

*Die Erstellung dieser Planung erfolgt auf Grundlage von Bestandsplänen. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ausführungsunterlagen lt. VOB DIN 1961, § 3.3 zu prüfen und den Aufsteller auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen. Sämtliche Maße sind vom Ausführenden vor Beginn der Arbeiten an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.*

| INDEX | ÄNDERUNG | BEARB. | DATUM |
|---|---|---|---|
| B | Ergänzungen: Beschriftung, Maßketten | FG | 26.11.2025 |
| A | Planerstellung LPH 5 | FG | 22.09.2025 |

PROJEKTNUMMER
**250804**

PROJEKT
**Ausführungsplanung Eingangs- und Umkleiden-Gebäude**
**Dach und Fassadensanierung**
Holzdamm 4
50374 Erftstadt

PLAN
Ausführungsplanung

**ERF_HB_DFS_ARC_A_Ü_1A1**

**_1-50_GR EG** **M1:50**


ARCHITEKT•IN
SCHALLER ARCHITEKTEN STADTPLANER BDA
Cäcilienstraße 48
D-50667 Köln
0221 - 973 009-0
info@schallerarchitekten.koeln
www.schallerarchitekten.koeln


BAUHERR
Stadtwerke Erftstadt
Michael-Schiffer-Weg 4
50374 Erftstadt

NUTZER•IN
Stadtwerke Erftstadt
Michael-Schiffer-Weg 4
50374 Erftstadt

| DATUM | GEZEICHNET | FORMAT | PLANNUMMER | + INDEX | HÖHENREFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | | 1,609m / 0,841m | ERF_HB_DFS_ARC_A_Ü_1.1 | A | +/- 0.00 = + 100.00 NHN |