


Fotodokumentation des Istzustandes der Lüftungsleitungen im Polderwasserpumpwerk auf der Kläranlage Bonn- Salierweg

Stand 09.09.2025 /3.Version




Ingenieurbüro für Abwasser-
und Schlammbehandlung
Sieben Quellen 14
45665 Recklinghausen
Tel. 02361 - 3060861
Fax. 02361 - 3060826
ing.w.neumann@web.de

1. Örtliche Aufnahme



Kläranlage Bonn Salierweg		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Maßnahme : Raumkennzeichnung			
Bezeichnung : Polderwasserpumpwerk EG			
Maßstab 1 : 75		Zg.	01/06.04/01
IWN			
Ingenieurbüro für Abwasser- und Schlammbehandlung			
4565 Recklinghausen Sieben Quellen 14 Tel. 02361/3060861 Fax. 02361/3060862			
Name	Datum		
gei. Endf.	17.06.73		
gear.			
		Stadt Bonn	D/N

Plan 1: Raumplan Polderwasserpumpwerk



Plan 2: Auszug Brandschutzgutachten

2. Fotodokumentation



Foto 1: Zuluffleitung Raum NSUV PWPW, DN 300, Lüftergitter



Foto 2: w.v., die Zuluftleitung endet in dem Raum



Foto 3: Umluftleitung Raum NSUV PWPW, DN 300, Lüftergitter



Foto 4: w.v.

T



Foto 5: Zuluffleitung Raum NSUV Schlammmentwässerung, DN 300, Lüftergitter



Foto 6: w.v. Übergang zum Raum NSUV PWPW



Foto 7: Umluftleitung Raum NSUV Schlammmentwässerung, DN 300, zum Gebläse



Foto 8: w.v. Lüftergitter



Foto 9: Blick auf die Wand vom Gebläseraum zur NSUV Schlammmentwässerung



Foto 10: Blick auf die Umluftleitung im Gebläseraum




Foto 11: Blick auf die Umluftleitung im Lagerraum

aufgestellt:

Recklinghausen, im September 2025

Dipl.-Ing. Winfried Neumann