



Legende:

Allpolige Trennung nur im TT-System erforderlich.

*1 Einsatz und Koordination des SPD nach DIN VDE 0100-534.

Leitungsschutzschalter müssen ein Schaltvermögen von 10 kA, RCD eine Kurzschlussfestigkeit von 10 kA besitzen.

Optionaler Einsatz von RCDs oder RCB0s nach DIN VDE 0100-410.

Anschluss der Bahnsteigausstattung nach Ril 813.04.40A02.

3			
2			
1	grundlegende Überarbeitung	01.04.2025	I.IPF 22
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
<div><div><div>DB</div><div>InfraGO</div></div></div>		Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe Grundsätze TGA (I.IPF 22) Europaplatz 1, 10557 Berlin	
Maßstab: ohne		Bahnsteig- beleuchtungsverteiler Standardisierte Verteilung AVT02	
		REGELEINBAU	
		E e a H 03	
		Ausgabe vom: 01.04.2025	
		Ersatz für: 01.10.2017	