

Legende:

Allpolige Trennung nur im TT-System erforderlich.


*1 Einsatz und Koordination des SPD nach DIN VDE 0100-534.

Leitungsschutzschalter müssen ein Schaltvermögen von 10 kA, RCD eine Kurzschlussfestigkeit von 10 kA besitzen.

Optionaler Einsatz von RCDs oder RCBs nach DIN VDE 0100-410.

Anschluss der Bahnsteigausstattung nach Ril 813.0440A02.

3			
2			
1	grundlegende Überarbeitung	01.04.2025	I.IPF 22
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name

<div></div>	<div>Bahnsteig- beleuchtungsverteiler Standardisierte Verteilung AVT03</div>	Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe Grundsätze TGA (I.IPF 22) Europaplatz 1, 10557 Berlin	
		REGELEINBAU	
		E e a H	05
		Ausgabe vom:	01.04.2025
Maßstab:		Ersatz für:	01.10.2017
ohne			