Legende Leitungen Versorgungszentrum

- Kaltwasser-Kühlung Rücklauf NEU
- Kaltwasser-Kühlung Vorlauf NEU
- Kaltwasser-Kühlung Rücklauf Bestand
- Kaltwasser-Kühlung Vorlauf Bestand

Symbole

- Absperrgeräte-ventil
- Schmutzfänger
- Durchgangsventil
- Leitung beginnend abwärts verlaufend
- Leitung durchgehend abwärts
- Leitung beginnend aufwärts verlaufend
- Leitung durchgehend aufwärts verlaufend
- Leitung endend von Oben
- Leitung endend von Unten

KWK: Kaltwasser-Kühlung

NW: Neuer Kaltwasser-Kühlungs-Steigerstrang

Höhenangaben:

RM	Rohrmitte
OKRDB	Oberkante Rohrdaumbiden
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
u.UKD	unter Unterkante Decke
u.UKLZ	unter Unterkante Lichtzug

Bei u.ü.UKD
Lichte Bh= 0,20 m Lücke Raumhöhe Rohrbau

Sollten in der Montageplanung Kollisionen durch nicht erfasste Leitungen, Bauteile oder Montagegüter der anderen Gewerke entdeckt werden, ist der Bauleiter umgehend zu informieren.

Die Ausführungsplanung der KGC Planungsgesellschaft m.b.H. dient nur als Grundlage für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firmen. Die Maßhaltigkeit der Bestandsmaßen ist vor Montagebeginn Bestandsübersichtsplan erstellen keine Anspruch auf Richtigkeit der Gebäudepläne! Der Bestand ist vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und auszumessen. Der Ausführungsfirmen ist gemäß FGB empfohlen die Werks- und Montageplanung zu erstellen.

Diese vorliegende Plan ist kein Montageplan
(Die Montagepläne sind vom ER anhand der Ausführungsplänen gemäss VOB Teil C zu erstellen)

Hinweis:
Alle technischen Angaben und Maße sind vom Auftragnehmer auf Richtigkeit zu prüfen. Hierzu gehört es, diese Zeichnung gemäß DI Nrs. 1-7/DIB auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und unserem BÜro Nachgesteller oder Mitarbeitern unverzüglich zu melden. Die Zeichnungen sind nicht maßstäblich.
Pkt 3.Abs. 2 [ ] der DIN 18381 wird ausdrücklich ausgeschlossen!

Nur auf Grundlage der Montagepläne darf auf der Baustelle gearbeitet werden!

Bei der Erstellung der Montagepläne ist folgendes zu beachten:
1. Die Lage der Leitungen ist mit den anderen Gewerken abzustimmen.
2. Zuordnung ist der jeweilig Angegebenen Montagezeile des Gewerkes(Heizkörper)
3. Schnittstelle zu anderen Gewerken und die jeweiligen Schachtbrüstung
4. Die Montagepläne sind mit den Anschlußpunkten der Einrichtungen bzw. Ausstattungsgegenstände der Architekten zu erfüllen.
5. Vor Beginn der Montage sind die Montagepläne durch den Bauleiter, Haustechnik und Architekten zur Freigabe zu unterschreiben.

(die Freigabe erteilen der Auftragnehmer(Mit nicht nur seiner Haftungspflicht)



ARCHITEKT

[architektur]

Sudetenstraße 23
97816 Stadt_Zwei Neustadt

Fon: 0 97 71 - 62 31 0
Fax: 0 97 71 - 62 31 99
Mail: info@gkm-architekten.de

BAUVORHABEN

GEBÄUDE 17.21 - VERSORGUNGSZENTRUM
SANIERUNG DER ZENTRALKÜCHE

MOSS-ZÜSSLEUPER - STOPPELN, MOERENSTRASSE 5

pr:	10.02.2023	GRUNDRISS	00 / 269
pl:	08.12.2025		Plan-Nr.

© DIESER PLAN IST EIGENTUM DES ARCHITEKTEN UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. DIESER PLAN DARF OHNE SEINE ZUSTIMMUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH DRITTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN.

UKD Universitätsklinikum Düsseldorf — hhu Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

UNIVERSITÄTSKLINIKUM DÜSSELDORF

DEZERNAT TECHNIK

Bezeichnung: Grundriss Gebäude 17.21 Ebene 00	Zeichnungs-Nr.: 1721-00-WP-269

Datum:	10.12.2021	Gebäude:	17.21	Format:	594x1189 Massstab: 1:50
Bearbeitet:	MS	Gewerk:	—	Handlungsplänen:	WPA 700x
Geprüft:		Planart:		Freigeben aus:	

Index	Änderung	Datum	Zeichnungs-Nr.
00	Fertigstellung eingearbeitet	20.04.2026	AI
01	aktuelle Architekten Grundriss eingefügt	20.04.2026	MS
02	aktuelle Architekten Grundriss eingefügt	20.04.2026	MS

Hinweis: Alle Maße sind vor Beginn der Ausführung vom Auftragnehmer zu prüfen. Die Montagepläne sind vor Beginn der Ausführung vom Auftragnehmer zur Freigabe vorzulegen. Die Montagepläne sind vor Beginn der Ausführung vom Auftragnehmer zu unterschreiben.

ingenieure
Ingenieur Gesellschaft
Sudetenstraße 23
97816 Stadt_Zwei
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Ingenieure für Gebäudetechnik

Universitätsklinikum Düsseldorf — Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

UNIVERSITÄTSKLINIKUM DÜSSELDORF

DEZERNAT TECHNIK

Bezeichnung: Installation HZG KWK EB.00 Übersichtsplan Ausführung Kaltwasserkühlung	Zeichnungs-Nr.: 1721-731-41-04

Datum:	10.12.2024	Gebäude:	17.21	Format:	2189x1189 Massstab: 1:50
Bearbeitet:	MA	Gewerk:	731	Handlungsplänen:	III
Geprüft:		Planart:	41	Freigeben aus:	

ZEICHNUNG ID: 1721-731-41-04