




Elektro				LEGENDE	
	Ausschalter		1 fach Steckdose mit / ohne Klappdeckel		
	NOT-Aus		2 fach Steckdose		
	Taster		CEE-Steckdose z.B. 16 A		
	Trennrelais Jalousie		Präsenzmelder		
			Bewegungsmelder		
	E-Anschlussdose 230V / 400V		Jalousie Motor		
	Potentialausgleichsschiene		Jalousieschalter		
	Schrank, z.B. Daten, ELA, EMA		Festanschluss 230 V		
	Koppler		Festanschluss 400 V		
			Unterverteilung		

Kommunikationstechnik			
	Ruftaster		WLAN-Access-Point-do
	Abstellaster		HDMI Anschluss
	Zugtaster		2 fach Datendose
	Elektronikmodul mit Zimmersignalleuchte		Bewegungsmelder EMA
	Lautsprecher(Decke)		Türkontakt EMA
	Einbruchmeldeanlage		Magnetkontakt EMA

Innenbeleuchtung			
	LT1.1: LED-Einbau		LT1.5: LED-Anbauleuchte
	LT1.2: LED-Deckenleuchte und Wandleuchte		LT1.6: LED-Einbau Spot
	LT1.3: LED-Anbauleuchte(Pendel)		
	LT1.4: LED-FR-Leuchte		

Sicherheitsbeleuchtung			
	LT2.1: LED-Rettungszeichenleuchte PL / PR einseitig		LT2.4: LED-Sicherheitsleuchte asymmetrische Optik
	LT2.2: LED-Rettungszeichenleuchte PU einseitig		LT2.5: LED-Sicherheitsleuchte symmetrische Optik
	LT2.3: LED-Rettungszeichenleuchte PL / PR beidseitig		LT2.6: LED-Sicherheitsleuchte IP65
	Sicherheitslichtgerät Schrank		LT2.7: Umschaltweiche
			LT2.8: LED-Sicherheitsleuchte 5 Lux

Außenbeleuchtung			
	LT3.1: LED-Wandanbauleuchte		

Verlegesysteme			
	Brüstungskanal Waagrecht / senkrecht		
	Steigepunkt nach oben		Sammelhalter Schwachstrom
	Steigepunkt nach unten		Kabelwege Sammelhalter
	Steigepunkt durchgehend		
	Wanddurchbruch		

Hausalarmanlage			
	Rauchmelder mit Sirene		Druckknopfmelder Hausalarm
	Rauchmelder in der Zwischendecke		
	Blitzleuchte mit Sirene		Brandmelderzentrale
	Thermo-Differential Melder		

Die vorliegenden Unterlagen sind keine Montagepläne.
Der Auftragnehmer hat nach den Planungsunterlagen und Berechnungen des Auftraggebers die für die Ausführung erforderlichen Montage- und Werkstattzeichnungen zu erbringen.

Wenn nicht anders vermerkt, gelten folgende Höhenangaben:
Wandleuchten = 1,90m OKFB
Druckknopfmelder = 1,40m OKFB
Sprechstellen = 1,60m OKFB
Zimmerterminal / Schalttafel = 1,60m OKFB
Schalterkombinationen = Mitte Kombi = 1,05m OKFB
elektrische Betriebsmittel gem. DIN 18015-3
Taster / Schalter = 1,05m OKFB
Steckdosen = 0,30m OKFB
Schalter / Steckdosen über Arbeitsflächen = 1,15m OKFB
bei behindertengerechter Installation bzw. gem. DIN 18040 (Barrierefreies Bauen)
Greif- oder Bedienhöhe grundsätzlich 0,85m OKFB
Taster / Schalter = 0,85m OKFB
Kommunikationsanlagen in barrierefreie Gestaltung einbeziehen

plancom
Planungsgesellschaft für Elektro-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik mbH

Hamminkeler Str. 30
46499 Hamminkeln
Telefon: 02856 / 90 996 – 0
Telefax: 02856 / 90 995 – 99
E-mail: info@plancom-gmbh.de

Maßstab: 1:50
Format: DIN-A1+1200

Bauherr:
Stadt Herne, FB26-Gebäudemanagement
Langkampstraße 36
44652 Herne
Projekt:
Quinoa-Schule Herne
Drogenkamp 10
44653 Herne
Planinhalt:
Gez. 18.12.24
Runden
Gepr. 18.12.24
Scharf
Norm

b	ang.	an akt.	GR	24.06.25	Schl	Planstand
a	Erstellung			18.12.24	Runden	Ausführung
ind.	Änderung			Datum	Name	Bilder

Zeichnungsnummer/Dateiname	Bl. 1
P 1151N ELT 5.110 b F#20250624 ELT	
xref P 1151N ARC 5.110.a F# 2025 04 22 G01.dwg	