


Die Umgehungsleitung Lübbenau Süd - Bischdorf (Ug Lns - Bsd) lässt sich nur gemeinsam mit der Oberleitung des betrieblich gesperrten Gleises 102 (Anschlussbahnhof Lübbenau Süd) zwischen Schalter G302 und Ug-Leitung schalten. Beide Anlagen bilden einen gemeinsamen Schaltabschnitt. (siehe EbsÜ Lübbenau)

Schalterangaben Bf Bischdorf (Lausitz)					
Schalter	1	3	5	F2	F4
Grundstellung	↔	↔	↔	↔	↔
Bedienungs-ort	der Fernsteuerung: Zes Berlin				
	der Ortssteuerung: Stw B1				
Einbauort, Mastnummer	92-22	93-34	93-8	92-20	94-1

Zeichnung in der Fassung der 1. Berichtigung
gültig ab 06.07.2021

- Korrekturnachtrag -

	Datum	Name	Bf Bischdorf (Lausitz) (BBSD)		
bearb.:	Feb. 16	Elsner			
gez.:	Feb. 16	Elsner			
gepr.ot:	28.09.16	Baier			
gepr.st:	16.11.16	Terasa			
 DB Energie GmbH Betriebsführung, IETB 14			Übersichtsplan mit Schaltanweisung		Blatt 2
Änd. 03-01k ab 06.07.2021			Ersatz für: Ausgabe 02 - 09/04		2 Bl.
			Blattgröße: 297 x 841 mm		