

Kabelanschlussliste
Gilt nur für die Ausschreibung!

Ifd. Nr.	Kabel-Nr.	Netzabschnitt			Kabel				Bemerkungen
		von	bis	Nennspannung [V]	Kabeltyp	geplante Kabel-länge [m]	Außen-durch-messer [mm]	Mindest-biege-radius [mm]	
		<u>Stromversorgung ESTW Kaufering (Endzustand)</u>							
01	WD 100	ZV DB Netz AG	UV ESTW	400	YYY-O 4x 95	550,0	41,0	492	
02	WD 101	UV ESTW	Umschaltung N/NE	400	YYY-O 4x 25	5,0	25,5	306	
03	WD 102	UV ESTW	Zentraleinheit	400	YYY-O 2x 2,5	5,0	12,0	180	
04	WE 103	ESTW Kaufering	Tiefenerder		YYY-J 1x 50	8,0	16,0	192	
05	WE 104	HES/HPAS; ESTW Kaufering	Gleiserdung Gleis 1		YYY-J 1x 50	15,0	16,0	192	
06	WE 105	HES/HPAS; ESTW Kaufering	Gleiserdung Gleis 2		YYY-J 1x 50	30,0	16,0	192	
		<u>NEA aus OLA</u>	DB Oberleitungsnetz	462					
07	WD 120	HV NEA	HAK NEA OLA	462	2 x YYY-O 1x 70	200,0	18,0	270	
08	WE 121	BSH NEA, HPAS	Gleiserdung Gleis 3		1 x YYY-J 1x 70	200,0	18,0	270	
09	WE 122	BSH NEA, HPAS	Gleiserdung Gleis 4		YYY-J 1x 50	15,0	16,0	192	
10	WE 123	BSH NEA, Trafo	Rückleiter Gleis 3		YYY-J 1x 50	30,0	16,0	192	
11	WE 124	BSH NEA, Trafo	Rückleiter Gleis 4		YYY-J 1x 50	15,0	16,0	192	
12	WE 125	BSH NEA, HPAS	Tiefenerder		YYY-J 1x 50	30,0	16,0	192	
13	WE 126	BSH NEA, HPAS	Mastschalterantrieb		YYY-J 1x 50	8,0	16,0	192	
14	WE 127	BSH NEA, HPAS	ÜSS HV NEA OLA		YYY-J 1x 35	5,0	15,0	180	
					YYY-J 1x 35	5,0	15,0	180	
15	WD 106	NSUV NE (SV LST 911)	KV Versorgung (BSH NEA OLA)	230	YYY-O 2x 25	200,0	23,0	276	
16	WD 107	NSUV USV (SV901)	KV Steuerung (BSH NEA OLA)	230	YYY-O 2x 4	200,0	14,0	210	
17	WG 108	Zentraleinheit	Steuereinheit EWHA W1		Li2YCYv(TP) 3x2x0,34	600,0	8,1	97	
18	WG 109	Zentraleinheit	Steuereinheit EWHA W2		Li2YCYv(TP) 3x2x0,34	200,0	8,1	97	
19	WE 110	HES/HPAS; ESTW Kaufering	ÜSS HAK NEA		YYY-J 1x 35	5,0	15,0	180	

Kabelanschlussliste

Gilt nur für die Ausschreibung!

Ifd. Nr.	Kabel-Nr.	Netzabschnitt			Kabel				Bemerkungen
		von	bis	Nennspannung [V]	Kabeltyp	geplante Kabel-länge [m]	Außen-durch-messer [mm]	Mindest-biege-radius [mm]	
20	WD 128	KV Versorgung (BSH NEA OLA)	Steckdose Nsp.-Raum	230	NYM-J 3x 2,5	3,0	9,4	141	
21	WD 129	KV Versorgung (BSH NEA OLA)	Steckdose Nsp.-Raum (Frostwächter)	230	NYM-J 3x 2,5	3,0	9,4	141	
22	WD 130	KV Versorgung (BSH NEA OLA)	Beleuchtung NS/MS-Raum	230	NYM-O 2x 1,5	3,0	7,8	117	
23	WE 131	BSH NEA, HPAS	PE KV Versorgung		YYY-J 1x 16	5,0	12,0	180	
24	WE 132	BSH NEA, HPAS	ÜSS KV Versorgung		YYY-J 1x 16	5,0	12,0	180	
25	WD 133	KV Steuerung (BSH NEA OLA)	Steuerung in HV NEA OLA	230	NYM-J 3x 2,5	3,0	9,4	141	
26	WE 134	BSH NEA, HPAS	ÜSS KV Steuerung		YYY-J 1x 16	5,0	12,0	180	

Kabelbauform:

rund eindrätig (RE), sektorförmig eindrätig (SE)

rund mehrdrätig (RM), sektorförmig mehrdrätig (SM)

Ausfertigung:

Anlage 3.3.17