





Erläuterungen

- Schutz bei indirektem Berühren:
- Verwendung von Betriebsmitteln der SK II mit doppelter oder verstärkter Isolierung
 - Durch Abschaltung im TN-System nach DIN VDE 0100 Teil 410
- Abschalteinrichtung:
- Überstromschutzvorrichtung gem. DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-430
 - RCD-Schutzvorrichtung für SKI-Verbraucher
- zusätzlicher Schutz:
- Potentialausgleich der HPAS-Anlage mit der Gleisanlage gemäß Modulrichtlinie 954.0107 der DB AG

1) Kabel ist zur neuen Verteilung zu verschwenken und ggf. mittels Kabel vom gleichen Typ zu verlängern. Es gilt die Farbcodierung gem. VDE 0293-308:2003. Der Kabeltyp ist anhand eines Kabelprüf- und Messprotokolls ggf. zu korrigieren oder neu anzubinden.

- AVT Außenverteiler
- HV Hauptverteilung
- TM Trennmesser
- UV Unterverteilung
- VNB Verteilnetzbetreiber

- Bestand
- Neubau
- Rückbau

Bauherr DB InfraGO AG Europaplatz 1 10557 Berlin	Bauherrenvertretung/Projektleitung DB InfraGO AG Washingtonplatz 2 10557 Berlin				
Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE		Eisenbahn-Bundesamt (EBA)			
Name (Druckschrift)	Datum	Stempel/Unterschrift			
Projekt Elektrische Energieanlagen Berlin Ostbahnhof Hallendachsanie rung 2.BA					
Projekt-Nr. G011101062					
Planteile und Schnittlinien im Grundriss					
Planungsphase	Ausschreibung	Strecke	Berlin Ostbf - Berlin Ostkreuz	Maßstab	ohne
Planbezeichnung/Planinhalt	Versorgungsschema	Strecken-Nr.	6003	Bearbeitung CAD	Name(Druckschrift) Datum
Planart	Strangschema	Stations-km	0,0 + 0	gez.	Kadikowski 07/2025
Plannummer	T4--_404000_P15-.150_PFS_--_--_002_--	Bahnhofs-Nr.	0530	gepr.	Grusdat 07/2025
Planersteller PLABIS INGENIEURGESELLSCHAFT mbH & Co. KG Geschäftsstelle Berlin Thaerstraße 30d, 10249 Berlin Tel.: +49 (30) 42 80 358 - 0		Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben vom _____ Freigabe Nr. _____			
Kadikowski 07/2025 i.A. Name (Druckschrift) Datum Unterschrift		Name (Druckschrift) Datum Unterschrift			
Projektverantwortlicher: als Vertreter der Eisenbahnen des Bundes (EdB)		Planersteller Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr. _____ des Bauvorlageberechtigten vom _____			
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift		Name (Druckschrift) Datum Unterschrift			
Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt					
Auftragnehmer		Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE			
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift		Name (Druckschrift) Datum Unterschrift			