

## Scheffler, Juergen

---

**Von:** Bomholt Georg <georg.bomholt@gelsenkirchen.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 21. Mai 2025 12:47  
**An:** Scheffler, Juergen  
**Betreff:** 20250521-AW: 8340 Robert-Schmidt-Straße; Baugrunduntersuchung-Stn-Bo

**Kennzeichnung:** Zur Nachverfolgung  
**Kennzeichnungsstatus:** Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr Schäffler,  
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Zusendung des Gutachtens aus dem Stadtteil GE-Rotthausen.  
Nach deren Durchsicht nehme ich wie folgt Stellung.

Der teerhaltige Asphalt muss einer Verwertung gemäß Gutachten (s. S.11, hier: EP1 bis EP3) zugeführt werden.  
Die Auffüllung und der gewachsene Boden können gemäß den chemischen Untersuchungsergebnissen grundsätzlich unterhalb der geplanten künftig (wieder) versiegelten Fläche eingebaut werden. Einschränkend weise ich aber auf den Grundwasserstand hin. Im Grundwasserschwankungsbereich - und natürlich darunter - sollte das Material BMF 3 Gutachten (s. S.11, hier: MP1, MP4) nicht eingebaut werden.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Georg Bomholt

Stadt Gelsenkirchen  
Die Oberbürgermeisterin  
Referat Umwelt  
Rathausplatz 1

Telefon: 0209 169 - 4245  
Telefax: 0209 169 - 4538



---

**Von:** Scheffler, Juergen <Juergen.Scheffler@agg-ge.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 14. Mai 2025 13:47  
**An:** Sobczak Gabriele <gabriele.sobczak@gelsenkirchen.de>; Köchling Michael <michael.koechling@gelsenkirchen.de>  
**Betreff:** 8340 Robert-Schmidt-Straße; Baugrunduntersuchung

Sehr geehrte Frau Sobczak,  
sehr geehrter Herr Köchling,

mit der Bitte um Stellungnahme übersende ich ihnen über den folgenden Link,

<https://cloud.gelsenkanal.de/index.php/s/ld0Pchsi1QmJRvI>

die Bodengutachten für die von der AGG geplante Baumaßnahme „**8340 Robert-Schmidt-Straße**“, 1. BA und 2. BA.

Baustellenbeschreibung ~~Obererle~~ **Rotthausen**:

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Neuverlegung des sanierungsbedürftigen Mischwasserkanals, auf ca. 435 m Länge.

Die zu verlegende Dimensionen:

DN 700 auf rd. 260 m,  
DN 400 auf rd. 110 m und  
DN 300 auf rd. 65 m.

Sowie 12 Schächte.

Die Neuverlegung erstreckt sich, beginnend in der Schemannstraße, Grüner Weg kreuzend, bis in die Schonnebecker Straße.

Die Fahrbahnwiederherstellung im Bereich der Kanalerneuerung erfolgt mit Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen, Referat 69.

Für Rückfragen stehe ich ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Im Voraus besten Dank

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Jürgen Scheffler

Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH  
Willy-Brandt-Allee 26  
45891 Gelsenkirchen

**Tel.: +49 209 730 836-47**

**>>> Achtung: Neue Rufnummer. – Diese ersetzt die bisherige Festnetz- und Mobilfunknummer. <<<**

E-Mail: [Juergen.Scheffler@agg-ge.de](mailto:Juergen.Scheffler@agg-ge.de)

Internet: [www.agg-ge.de](http://www.agg-ge.de)

---

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Dr. Randolph Coburg, Harald Förster, Christian Grübener

Geschäftsführung: Dr. Frank Obenaus, Dr. Agnes Janda, Bernd Mensing, Ulrich Stachowiak

Sitz der Gesellschaft: Gelsenkirchen  
Eingetragen beim Amtsgericht Gelsenkirchen  
Handelsregister-Nr. HRB 3296  
USt-IdNr. DE 183395538

---