

Zustands- und Funktionsprüfung der Sinkkastenleitungen

a	Große Schäden (gemäß DIN 1986-30),	Kurzfristig (innerhalb 6 Monaten)
b	Mittelgroße Schäden (gemäß DIN 1986-30)	innerhalb von 10 Jahren
c	Bagatellschäden (gemäß DIN 1986-30)	i.d.R. nicht vor der Wiederholungsprüfung (häusliches Abwasser, nach 30 Jahren)
s	Sonstiges z. B. Leitung verschlossen, nicht untersucht	
/	AL nicht wider anschließen (Grundstück über Seitenstraße erschlossen/ AL verschlossen)	

Baumaßnahme: Robert-Schmidt-Straße

Anschluss- stutzen Nr.	Haltung Haltungsbezeichnung = Bezeichnung A-Schacht			Grundstück Flurstück	Bemerkung zum Anschluss	maßgebender Schaden der Anschlussleitung		
	Schachtnr.: Anfangsschacht	Schachtnr.: Endschacht	Entfernung des Stutzen in [m] vom Endschacht			maßgebende Schadens- klasse	Seite im Bildref. Katalog NRW	Beschreibung gemäß Bildreferenzkatalog
3	66060074	66060075	24,18	308	kein Schaden			
4	66060074	66060075	10,88	308	kein Schaden			
9	66060075	66060076	12,49	308	kein Schaden			
10	66060075	66060076	11,59	308	kein Schaden			
18	66060077	66060078	1	308		a	8	Verschobene Rohrverbindung (radial), ≥ 20 mm
19	66060077	66060078	1	308		a	5	Rohrbruch / Einsturz
27	66060078	66060079	20,33	308	kein Schaden			
28	66060078	66060079	18,93	308	kein Schaden			
39	66060079	66060080	19,2	308		a	2	Rissbildung, ≥ 2 mm
40	66060079	66060080	18,2	308		a	8	Verschobene Rohrverbindung (radial), ≥ 20 mm
45	66060080	66060045	17,19	308	kein Schaden			
46	66060080	66060045	16,59	308		a	8	Verschobene Rohrverbindung (radial), ≥ 20 mm
47	66060045	66060046	1	41	kein Schaden			