

Zustands- und Funktionsprüfung der Sinkkastenleitungen

a	Große Schäden (gemäß DIN 1986-30),	Kurzfristig (innerhalb 6 Monaten)
b	Mittelgroße Schäden (gemäß DIN 1986-30)	innerhalb von 10 Jahren
c	Bagatellschäden (gemäß DIN 1986-30)	i.d.R. nicht vor der Wiederholungsprüfung (häusliches Abwasser, nach 30 Jahren)
s	Sonstiges z. B. Leitung verschlossen, nicht untersucht	
/	AL nicht wider anschließen (Grundstück über Seitenstraße erschlossen/ AL verschlossen)	

Baumaßnahme: Robert-Schmidt-Str. 2. BA

Anschluss- stutzen Nr.	Haltung Haltungsbezeichnung = Bezeichnung A-Schacht			Grundstück	Bemerkung zum Anschluss	maßgebender Schaden der Anschlussleitung		
	Schachtnr.: Anfangsschacht	Schachtnr.: Endschacht	Entfernung des Stutzen in [m] vom Endschacht	Flurstück		maßgebende Schadens- klasse	Seite im Bildref. Katalog NRW	Beschreibung gemäß Bildreferenzkatalog
55	66060045	66060046	41,6	41		a	5	Rohrbruch / Einsturz
56	66060045	66060046	42,6	41		a	9	Verschobene Rohrverbindung (im Winkel), $\geq 9^\circ$
64	66060047	66060048	1	41		c		
66	66060047	66060048	1	41		a	5	Rohrbruch / Einsturz
70	66060047	66060048	46,4	41		a	9	Verschobene Rohrverbindung (im Winkel), $\geq 9^\circ$
72	66060048	66060049	1	41		a	5	Rohrbruch / Einsturz
75	66060048	66060049	10,6	860	Inspektion abgebrochen	a	23	Ablagerungen, $\geq 30\%$
76	66060048	66060049	16,5	860	kein Schaden			