



Allgemeine Anmerkungen Trockenbau: - bei allen aufgeführten Konstruktionen ist keine Dampfbrücke notwendig, jedoch ein lüftlicher Anschluß erforderlich. - Bei Schallschutzanforderungen sind Durchdringungen einer Bepanlung (z.B. Steckdose) mit mind. 1m Versatz als normale Hohlräume auszuführen, bei geringerem Abstand sind Schallschutzelemente notwendig. - Schallschutz: Für Bestands-Konstruktionen ohne relevante bauliche Änderungen bestehen keine gesetzlichen Anforderungen. Die Raumaufteilung und die Definition von Trennwänden der Oberfläche erfolgt erst im Zuge des Möbelausbaus. Anforderungen an den Bodenbelag (Trittschallverbesserungsmass) s. Vereinbarungen zum Möbelausbau. - Sämtliche GK-Wände werden auf dem Fertigfußboden aufgestellt, da die Stahlblechdecken ausschließlich mit dem geplanten Estrich eine RE 90-Qualität erhalten. - Bei den Trockenbauverkleidungen sind zum Ausgleich von Unebenheiten im Stahl zwischen Außensteife Stahlprofil und Innenseite Bekleidung umlaufend 5 mm Luft zu lassen.
Besondere Hinweise Trockenbau Brandschutz Die vorliegende Planung basiert auf Beratung durch Promat und ist in Anlehnung an zugelasene Promatdetails erstellt. Alle Ausführungsdetails müssen mit dem Hersteller der tatsächlich verwendeten Produkte abgestimmt und zur Freigabe beim Brandschutzgremium vorgelegt werden. Besonders die Bekleidung des Ock 873 muss final mit dem Hersteller abgestimmt und schriftlich bestätigt werden, dass alle Aufbauten den Zulassungen und den Brandschutzanforderungen entsprechen. Befestigungen an oder durch die Promatplatten dürfen nur gemäß den Zulassungen des Brandschutzsystems erfolgen. Sollten verschärfte Hersteller für unterschiedliche Bauteile zum Einsatz kommen (z.B. Bodenabschutz (K.B. Promat-Decken) i müssen die eingesetzten Systeme untereinander abgestimmt sein und jeweils über gültige Zulassungen verfügen. Die Kompatibilität und Einhaltung der Brandschutzanforderungen ist herstellübergreifend sicherzustellen und nachzuweisen.
Anforderung an Stahltragwerk: Schutz RE190

[illegible]