

Lfd.-Nr.	Datum	Dokument, Referenzierung (Seite, Ziffer, Paragraph, ...)	Frage	Antwort	Datum Antwort
	07.07.2026		bei der Kalkulation des LV "Batterieanlage Duissern" (Position 1.0001) ist uns eine technische Unstimmigkeit aufgefallen: ausgeschrieben ist die Batterie grid power VM 2-370 GUG mit den Zellenabmessungen 189 x 208 x 420 mm (L x B x H) und einem Zellengewicht von 33,2 kg. Als zugehöriges Gestell ist jedoch weiterhin der Typ SGL 4-32 (Länge 3150 mm, Breite 860 mm, Höhe 905 mm) angegeben. Dieses Gestell entspricht unserer Kenntnis nach dem kleineren Batterietyp VM 2-330 aus der vorherigen Ausschreibung und ist auf die größeren Abmessungen und das höhere Gewicht der VM 2-370 nicht ausgelegt. Wir bitten daher um Mitteilung des korrekten, für die Batterie grid power VM 2-370 GUG passenden Gestelltyps, damit wir unser Angebot entsprechend kalkulieren können.	Die Batteriegestelle sind passend für die Batterien grid power VM 2-370 mit den Abmessungen 189 x 208 x 420 (LxBxH) frei auszuwählen und mit anzubieten. Es dürfen vergleichbare Gestelle angeboten werden. Wichtig ist die Spezifikation müssen für die ausgeschrieben Batterien gesichert passend sein.	13.07.2026