



Türe T30RS / T90RS zw. Nutzungseinheiten /
Brandabschnitten in Bürobereichen
Öffnungsmaße b/h = 1,51/2,50m
li. Durchgangsbreite min. 1,20m,
li. Durchgangshöhe min. 2,40m
Einbau in GK-Wand F90 / Bauart Brandwand / Brandwand:

Alle Konstruktionen gem Allgemeine Bauartgenehmigung (aBZ) des Türherstellers!

Türkonstruktion:

- Profilsystem: Alu-Rohrrahmen-Türe, z.B. Schüco ADS 80 FR 30 mit feststehendem Oberfläch
- Bänder: Rollenbänder, Anzahl nach Erfordernis
- Glas: z.B. Pyrostop
- Oberfläche: pulverbeschichtetes RAL 9010
- Bedienelemente beidseitig Drücker, in Fluchtrichtung Drücker nach DIN EN 179
- Schloß: vorge richtet für Einbau Profizylinder
- Bauaufsichtlich zugelassene, elektromagnetische Feststelleinrichtung in OTS integriert und Taster zum Lösen

Türfunktionen:

- **Luftdichtheit**
 - im Fall einer Fehlfunktion - in Fluchtrichtung mit Panikfunktion immer, auch umkehrbar offenbar
- **Baufachsisch** zugelassene, elektromagnetische Feststelleneinrichtung in OTS integriert und Taster zum Lösen
 - im Betrieb offen
 - Rauchmelder in OTS integriert
 - Türe schließt bei Rauchdetektion
- **selbstschließend** mit Öffentlirschutzapparat auf Bandgegenseite gemäß Brandschutzkonzept: frhdts / frbdts
 - fb feuerbeständig
 - fh feuerhemmend
 - r rauchdicht
 - dt dichtschließend
 - s selbstschließend
- ohne Schallschutz
- **Beanspruchungsklasse** nach DIN EN 1192: Klasse 2
- **Widerstandsklasse** nach DIN EN 1627: keine



Projekt:	Gez.	Gepr.	Planformat	Maßstab:	Bauherr	Stadt Münster Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster	Projektsteuerung Ausschreibung Baumanagement	assmann münster GmbH Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com	Planinhalt: Brandschutztüre Flure OG	Planverfasser: Assmann	Index	Art der Änderung:
12-21001 Neubau Stadthaus 4 Münster			59,4x42,0cm	1:20, 1:5		<u>Vertreten durch:</u> Bauwerke Münster GmbH Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster Fon Tel. 0251 29 79 411-0. info@bauwerke-ms.de	Planverfasser	assmann architekten GmbH Baroper Straße 237, 44227 Dortmund Fon 0231.75445,0			02	Alu System Schüco, diverse Anpassungen
Plannr.:	Planstand	Datum	LPH 5 - Ausführungsplanung									
706_5_DE--_404_	Index	02	30:10:2025	Architektur								

