

Leistungsbeschreibung:

Der Kreis Warendorf betreibt an den Standorten

- Berufskolleg Beckum, Kettelerstraße 7, 59269 Beckum,
- Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. 40, 48231 Warendorf,
- ALS Schule Sporthalle, Düsternstraße 16, 48231 Warendorf
- Jobcenter Ahlen, Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen und am
- Berufskolleg Ahlen, Im Pattenmeicheln 12, 59229 Ahlen
- Paul-Gerhardt-Schule, Sonnenstr. 11, 59269 Beckum

Holzpellettheizsysteme verschiedener Hersteller.

Die zu liefernde Menge Holzpellets verteilt sich wie folgt:

- Berufskolleg Beckum: ca. 50 t/a
- Jobcenter Ahlen: ca. 10 t/a
- Berufskolleg Ahlen: ca. 50 t/a (Bunkergröße ca. 20 t)
- Paul-Gerhardt-Schule Beckum: ca. 50 t/a
- Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf: ca. 150 t/a
- ALS/Berufskolleg Sporthalle Warendorf: ca. 80 t/a

Bunkergrößen in ca. Angaben (Bunkergröße ist nicht gleich Liefermenge)!!

Berufskolleg Beckum: ca. 22 to
Jobcenter Ahlen: ca. 12 to
Berufskolleg Ahlen: ca. 20 to
Paul-Gerhardt-Schule Beckum: ca. 15 to
Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf: ca. 23 to
ALS/Berufskolleg Sporthalle Warendorf: ca. 20 to

Der Jahresbedarf an Holzpellets kann je nach Witterungseinfluss schwanken. In der Wertung dieser Preisanfrage wird für den Zeitraum Januar 2026 bis einschließlich Dezember 2026 von einem Brennstoffbezug von **390** Tonnen ausgegangen. Abrechnungsgrundlage bildet die tatsächliche Liefermenge Holzpellets in kg, geliefert und eingeblassen frei Lagerraum oder Lagersilo.

Qualität der Holzpellets / Liefer- und Leistungsumfang

Die Qualitätsanforderungen der verwendeten Holzpellets richten sich nach der EU-Norm EN 14961-2 und haben dem Standard ENplus A1 oder der DIN plus zu entsprechen.

- Schüttdichte: $\geq 600 \text{ kg/m}^3$
- Pelletgröße: Durchmesser 6-8 mm, Länge 5-45 mm
- Feinanteil: max. 1%

Die gelieferten Holzpellets müssen frei von Fremdkörpern sein und dürfen keine sonstigen Fremdstoffe wie Kunststoffteile, Papier, etc. enthalten. Der Lieferant haftet für Schäden die durch ungeeigneten Brennstoff oder Fremdkörper entstehen. Der Betreiber ist ggf. berechtigt Schadensersatzforderungen mit den Lieferrechnungen zu verrechnen.

Die Brennstoffbeschaffenheit sollte zwischen den einzelnen Lieferungen nicht stark schwanken, da dies negative Auswirkungen auf den Betrieb der Biomassekessel hat.

Die Nutzwärmeabgabe schwankt in Abhängigkeit vom Klima, von der Jahreszeit und vom Nutzerverhalten. Der Lieferant ist verpflichtet, die vereinbarte Liefermenge bedarfsgerecht zu erhöhen oder zu vermindern. Eine Bedarfsmeldung vom Betreiber der Heizanlage erfolgt mindestens 5 Werktage vor dem gewünschten Liefertermin. Die Lieferungen sind mit den örtlichen Hausmeistern abzustimmen. Es ist jedoch möglich und wünschenswert bei Anfahrt mit ganzen Zügen diese passend nach Bedarf aufzuteilen.

Die Lieferungen an das Berufskolleg Beckum und das Paul- Spiegel- Berufskolleg Warendorf erfolgen jeweils in ganzen Zügen á 25 Tonnen.
Für das Jobcenter Ahlen kann die Lieferung aufgrund der örtlichen Situation nicht mit einem Sattelzug erfolgen.

Die jeweiligen Bunkergrößen weichen evtl. von den angeforderten Lieferanfragen des zuständigen Hausmeisters ab. Es ist ein störungsfreier Heizbetrieb notwendig, da auch am Wochenende ein Betrieb z.B. von Sporthallen sichergestellt sein muss. Die Lieferadressen sind im Kreisgebiet verteilt und werden örtlich durch unser Hausmeisterteam gesteuert. Es ist keine zentrale Annahme vorhanden. Die Lieferbedingungen müssen somit vorab mit dem Besteller abgestimmt werden.

Die Anlieferung erfolgt in Eigenverantwortlichkeit des Lieferanten und auf dessen Kosten mit geeigneten Fahrzeugen und Gerätschaften.

Am Berufskolleg Beckum befindet sich das Pelletlager an der Gebäudeaußenwand. Am Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf sind die Holzpellets durch eine fest installierte Leitung mit einer Länge von ca. 35 m einzublase. An der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule befinden sich 4 Einblasstutzen in der Außenwand.

Im Jobcenter Ahlen befindet sich der Einblasstutzen in der zum Innenhof gelegenen Außenwand, Anlieferung Fahrzeug á 10t.

Beim Einblasen der Holzpellets ist stets über eine zweite Leitung entstehender Staub abzusaugen.

Der Lieferant erstellt für jede Brennstofflieferung eine ordnungsgemäße Deklaration in Form eines Lieferscheines mit folgenden Angaben:

- Datum der Lieferung
- Brennstoffmenge in kg / Angabe in Wiegeschein

Störungen an der Anlage während der Lieferung sind unverzüglich dem Betreiber mitzuteilen.

Menge	Beschreibung	EP* netto	GP netto
390 Tonnen	-Berufskolleg Beckum -Paul-Gerhardt-Schule Beckum -Jobcenter Ahlen -Berufskolleg Ahlen -Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf -Astrid-Lindgren-Schule Warendorf/Sporthalle Holzpellets der Klassifizierung ENplus A1 nach EU-Norm EN 14961-2 oder DINplus		

Gesamtpreis netto _____

+ 7 % MWST _____

Angebotssumme brutto _____