

Torsten Generlich

Von: Ingrid Lubojanski
Gesendet: Dienstag, 18. März 2025 16:26
An: Rene.Petschke@netz-leipzig.de; Torsten Beckert - Netz Leipzig (Torsten.Beckert@netz-leipzig.de); Georg Müller (Georg.mueller@netz-leipzig.de); martin.kruegel@netz-leipzig.de; Torsten Generlich; Stephanie König
Cc: Maik Schröder
Betreff: Strecke 6369 Leipzig Schönefeld Stützwand km 12,3 Betroffenheit Gasleitung und Stromkabelkreuzungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die konstruktive Abstimmung. Wir fassen wie folgt zusammen.

Die bestehende Stützwand zwischen den Gütergleisen und dem Anschlussgleis 28 ist abgängig. Zur Behebung des Zustandes wird das Anschlussgleis 28 abgesenkt und an der schmalsten Stelle zum Geh- und Radweg eine Stützwand mit ca. 1 m Höhe, ca. 2-3 m Gründung mit Trägern auf ca. 20 m Länge errichtet.

1. Gasleitung im Fuß- und Radweg

Die Vorgabe von Netz Leipzig zu Sicherheitsabständen beträgt 2,50 m lichter Abstand zw. Außenkante Gasleitung und Stützwand (sh. Mail Hr. Müller 17.03.25 13:08).

Die DB prüft das Vorhandensein digitaler Unterlagen beim Planer, übernimmt die Daten in die Planunterlagen, erstellt ein Querprofil und ermittelt den daraus resultierenden Abstand.

Dieser bildet die Grundlage für die nächste Besprechung am 10.04.2025 13.00 Uhr (Einladung ist erfolgt – bitte noch an Hr. Becker weiter leiten)

In Folge der Gleisabsenkung des Gleises 28 ist auch das Anschlussgleis SIAG abzusenken, im Bereich der Kreuzung des Fuß- und Radweges um ca. 10 cm.

Die im Fußweg verlaufende Gasleitung DN 100 (Baujahr 2000) ist nach Bestandsplan von netz Leipzig im SR 200 St verlegt. Die Überdeckung beträgt 1,70 – 1,80 m. Bei einer Gleisabsenkung um ca. 10 cm ist die regelgerechte Überdeckung von 1,50 m gewährleistet. Ggf. sind Sicherungsmaßnahmen bei der Weganpassung erforderlich.

2. Stromkabel

Die 110-kV Kabeltrasse (Kreuzung Bahngelände) befindet sich im Eigentum der Stadtwerke Leipzig. Die Betriebsführung hat MITNETZ Strom. Die Leitungen sind in einem Mantelrohr DN 1000 verlegt. Es ist von einer waagerechten regelgerechten Kreuzung unter den Gleisen auszugehen. Da das Anschlussgleis 28 auf das Niveau der benachbarten Gleise verlegt wird, ist auch hier ein regelgerechter Abstand zu erwarten. Bei Bedarf erfolgt in Abstimmung mit MITNETZ Strom zu Baubeginn eine Suchschachtung nach dem westlichen Mantelrohrende.

Kreuzung Mittel- und Niederspannungskabel im SR

Diese Trasse ist außer Betrieb. Falls sie aufgefunden wird, können die Kabel geschnitten werden.

Netz Leipzig (Hr. Petschke) sendet eine Bestätigung zur Außerbetriebnahme auf dem Bestandsplan und benennt Kontaktdaten eines Ansprechpartners bei Netz Leipzig im Falle des Auffindens. Die DB übernimmt diese Angaben in die Ausschreibungsunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Lubojanski,
Technische Experten (I.II-SO-T 1)

Leitungskreuzungen
Region Südost



DB InfraGO AG
Brandenburger Str. 1, 04103 Leipzig
Tel. +49 1523 3138345

MS Teams: [Chat](#) / [Call](#)



Mitglied des Expertennetzwerks (MdE)
Leitungskreuzungen