


Anlage L020 bis L025/ Zu- und Abluft




Anlage L019/ Zu- und Abluft

## LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - SCHEMA

- Außenluft
- Fortluft
- Zuluft (Stahlblech)
- Abluft (Stahlblech)
- L90 Bekleidung
- Überströmung
- Ventilator
- Volumenstromregler, konstant
- Volumenstromregler, variabel
  Reduzierung bei Nachtbetrieb 50%
- Luftmenge Zu-/Abluft max
- Luftmenge Zu-/Abluft min

ZUL | ZUL
ABL | ABL

RAUMSTEMPEL

01-01 – 01
Büro Professur
24–23,4
x

- Raumnummer
- Raumbezeichnung
- Raumfläche SOLL–IST
- Anmerkung

1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15

10,00 m

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | d |
| | | | | c |
| | | | | b |
| 25.07.25 | PB | Hn | 1. Fortschreibung Anpassungen | a |
| 23.04.25 | PB | Hn | 1. Fortschreibung | - |
| Datum: | Bearbeiter(in): | geprüft: | Vermerk: | Index: |

**Alle Maße sind am Bau zu prüfen!!!**

Planverfasser

Logo

eigene Projektnr.:
16/027

zu Ihren Verfügung

# ZN_330_C-309_G_LU_BR



Übersicht

# GENEHMIGUNG

Gebäude-Nummer:
**330**

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bauteil: -

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz,50923 KÖLN

Universität zu Köln
Der Kanzler
Dezernat 6
Albertus Magnus Platz
50923 Köln

Planbezeichnung/Darstellung
Schema
Lüftung Ring 2, Batterieräume
Plan -1

Dateipfad:

Datei Name: Lüftungsschema_GES_Ring2_LP4.dwg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gewerk: Lüftung | | Plotstiftabelle: Uzk_A_F-200.ctb | Maßstab: - |
| X-Referenz | | Plotdatum: 29.07.2025 14:42 | Layout: 84,1/59,4 |
| | | Gezeichnet: MBC/PB | Index und Indexdatum: a 25.07.2025 |