

Regeldetails L90-Bekleidungen



LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS

Linientypen Lüftung

RLT Kanal

Einbauteile

Brandschutzklappe eckig/ rund

Volumenstromregler variabel eckig/ rund

Volumenstromregler konstant eckig/ rund

Schalldämpfer eckig/ rund

Tellervent.N Zuluft / Abluft

Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft

F90 Abkastung (Ausführung Trockenbauer)

L90 Bekleidung (Ausführung Lüftungsbauer)

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architekten- und Laborplan!
- Die Montagereihenfolge ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- in den Standard-Laboren ist eine Mindestinstallationshöhe von 3,0m OKFB einzuhalten!
- Baulichkeiten insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Für Kernbohrungen sind grundsätzlich die vorhandenen Kernbohrzonen in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stamm- und Kernbohrarbeiten, Konstuktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem Prüfzeugnis herzustellen!

Index	Datum	Änderung	gez. gepr.
B	23.07.2025	Anpassungen	PB
A	23.04.2025	1. Fortschreibung	Hk
	04.04.2019	Abgabe Genehmigungsplanung	PB / Hk

Planverfasser

Logo

eigene Projektnr.: 16107

Architekt: **CODE UNIQUE Architekten GmbH**
Kohlrauschstr. 3
01309 Dresden
Tel +49 (0) 351 / 32 5 4
cdk@code-unique.de

ZN_330_G-EG_G_LU_2

Übersicht

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Gebäude-Nummer:
330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bauteil: BA1

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

Planbezeichnung/Darstellung:
Grundriss Regel Erdgeschoss
1. Fortschreibung

Detailtiefe:

Datei Name:
16107_CDK_Ausführung-KI

Gewerk	Plotdatum	Maßstab
Raumlufttechnik	28.07.2025 15:24:45	1 : 100
Index der Zeichnungen	gezeichnet: HH	Layout
	Qualitätscheck: Hk	Blattformat / Ausdruck: ISO A1 (841 mm x 594 mm)
		Index und Freigabestatus: A 12.03.2025