Regeldetails L90-Bekleidungen



LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS

Linientypen Lüftung

RLT Kanal

Einbauteile

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architekten- und Laborplan!
- Die Montagereihenfolge ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- In den Standard-Laboren ist eine Mindestinstallationshöhe von 3,0m OKFB einzuhalten!
- Baulichkeiten insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Für Kernbohrungen sind grundsätzlich die vorhandenen Kernbohrzonen in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stamm- und Kernbohrarbeiten, Konstuktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem Prüfzeugnis herzustellen!

Index	Datum	Änderung	gez. /gepr.
A	23.04.2025	1. Fortschreibung	Hk
	04.04.2019	Abgabe Genehmigungsplanung	PB / Hk

Planverfasser

Logo

Projekt-Nr.: 16007

Architekt: **CODE UNIQUE Architekten GmbH**
Kohlenstraße 3
01187 Dresden
Tel +49 351 8 56 14 0
Fax +49 351 8 56 14 4
info@code-unique.de

ZN_330_G-UG_G_LU_1

Übersicht

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Gebäude-Nummer:
330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bauteil: BA 1

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

Planbezeichnung/Darstellung:
Grundriss Ring 1 Niedergang
1. Fortschreibung

Datei/Ref.:

Datei Name: 16007_CDK_Ausführung-KI

Gewerk	Projektnum.	Maßstab
Raumlufttechnik	29.07.2025 12:08:45	1 : 100
Index der Zeichnungen	gepl./bearb. HH	Layout
	Qualitätsch. Hk	Index und Datum A 12.03.2025