BE Fläche 2
keine Anpassung der
Beleuchtung
BE Fläche 1
keine Anpassung der
Beleuchtung
BE 2
BE 1
BSV 2.2/32 A
BSV Container BE1
V125/C
BSV 2.1/32 A
Baubeleuchtung-
Baustrom
BSV 2/63 A
Stromversorgung Vermarktung
Stromversorgung Vermarktung
Gleis 2
Vermaschung prüfen
F-Bahn
Gleis 1
Erdung des Krans am
F-Bahngleis gem.
Ebs 15.03.17
BSV 1.2/32 A
Kabelhilfsbrücke
oberhalb Tor/BS Einfahrt
Baubeleuchtungs-
baustrom
BSV 1/63 A
BE 3.1
BE 3
BSV V100
Typ B
Baubeleuchtung
Stromversorgung GA
BSV 1.1/32 A
Stromversorgung Vermarktung
Kabelhilfsbrücke
oberhalb Tor/BS Einfahrt
BE 3.2
BE Fläche 3
Beleuchtung:
Em: 50lx
Uo: 0,4
Verlegung im Installationsrohr
an der Decke unterhalb
der Zoo Terrassen
Kabelhilfsbrücke für die
Versorgung des Krans
Bahnerdung
des Krans
Kran Hardenbergstrße
Beleuchtung:
Em: 5lx
Uo: 0,25
Y
X
Arbeitsgerüst
BE Fläche 5
Beleuchtung:
Em: 5lx
Uo: 0,25
BE 5
Einbringung von
Geräten in das GUw
Baubeleuchtung
BSV Container BE5
V125/C
Brandlastfreier Bereich!
Verkaufsfläche
ca. 84 qm:
Erweiterung
1.BA
Lagerfläche
ca. 105 qm:
Erweiterung
1.BA
Zählerraum
DB S&S AG
ZV BS
Container
A400
ZV BS Kran 2
A630
WDB
Verlegung in I90 Kanal
Verlegung in I90 Kanal
Steiger
18-19, B-C
Überspannungsschutz
BSV Bühne
EV32 Typ B
BSV V100
Typ B
Bahnerdung
des Krans
Baubeleuchtung
Verlegung in
Installationsschutzrohr
BE 4
Kabelhilfsbrücke
oberhalb Tor/BS Einfahrt
BE 4.1
BE Fläche 4
Beleuchtung
Em: 50lx
Uo: 0,4
BE Fläche 6
Beleuchtung:
Em: 5lx
Uo: 0,25
BE 6
Baubeleuchtung
BSV Container BE6
V125/C
Baubeleuchtung-
Baustrom
Hygiene Center
Bereich in Abstimmung
Gleis 2
Vermaschung prüfen
F-Bahn
Gleis 1
Erdung des Krans am
F-Bahngleis gem.
Ebs 15.03.17

Bf Zoologischer Garten
Erdgeschoss
04.02.2025

Plangrundlage Architektur:
0533_11101324_A102_301000_B143.002_PGR_---_EG_0001_-_B

NUR FÜR AUSSCHREIBUNG