





Zeichenerklärung Wasser (Auszug)

Objekte und Bezeichnung	Objekte und Bezeichnung	Objekte und Bezeichnung
Anlagenobjekte:  Wasser Betriebsanlage	Leitungsobjekte:  Absperrarmatur  Absperrklappe  Anbohr-Absperrarmatur  Längenausgleicher  Hydrant auf dem Rohr  Hydrant neben dem Rohr  Leitungsabschluss  Reduzierung, Übergang  Rückflussverhinderer  Be- und Entlüftung, Entleerung  Messpunkt (Druck, Menge)  Rohrverbindung (bestimmte Typen)  KKS-Isolierstück  Abzweig  D=2.5  Deckung zum Zeitpunkt der Verlegung Angabe i.d.R. nur wenn außerhalb der Regeldeckung von 0,7m bis 1,0m	Sperrfläche für Baumaßnahmen:  Planinhalt nicht aktuell  deshalb separate  Auskunft anfordern Symbol für unsichere Leitungslage: ~  PE DA 160
Versorgungsleitungen:  Versorgungsleitung  Anschlussleitung  Wasserleitung außer Betrieb (aB)  Privatleitung (nur tlw. dokumentiert) nicht in der Verantwortung von WESTNETZ  Wasserleitung fremd	Schutzeinrichtungen:  Text mit: Material/Länge/Durchmesser  Schutzrohr, Mantelrohr  sonstige Schutzeinrichtung  Schacht (Grundriss, Deckel)	Horizontal Lenk Bohrung Der Bohreintritt und Bohraustritt wird durch die gleichnamigen Textzusätze gekennzeichnet. Die Leitungsbeschriftung kann den Textzusatz HLB enthalten. Das Schutzrohr kann den Textzusatz HLB enthalten. Die Horizontal Lenk Bohrung kann auch durch Symbole gekennzeichnet werden. Am Bohreintritt erfolgt die Abbildung eines Kreises mit einem darin liegenden Dreieck. Die Spitze des Dreiecks zeigt die Bohrrichtung an. Das Schutzrohr kann den Textzusatz HLB enthalten. Am Bohraustritt erfolgt die Abbildung eines Kreises mit darin liegenden Balken. 
	Anschlussobjekte:  Wasseranschluss:  Wasseranschluss Sonstiger Anschluss:	