

Bestandsliste Nr. 2 von 7

Anhang 1 zum Vertrag

Datum: 14.07.2026

**LAVES - Institut für Bedarfsgegenstände
Vertrag für Wartung und Inspektion der Labortechnischen Anlagen**

Bestandsliste für

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

1. Standort

Räume: EG: 0.29 / 3.OG: 3.18

2. Hersteller/Typ:

3. Baujahr

4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:

Ein Abluftwäscher ist eine Anlage, die in einem Laborabzug dazu dient, gasförmige Schadstoffe wie korrosive Gase, Dämpfe oder Nebel aus der Abluft zu entfernen, bevor diese in die Umwelt oder nachfolgende Leitungen weitergeleitet wird. Dadurch schützt er das Abluftsystem vor Korrosion und trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit der gesamten Anlage bei.

5. Technische Daten:

Räume: EG: 0.29 Laborabzug mit Wäscher; 3.OG: 3.18 Laborabzug mit Wäscher

Deckblatt für Arbeitskarte Nr. 2 von 7

Anhang 2 zum

Datum:

14.07.2026

Warten der Labortechnischen Anlagen

Arbeitskarte für

KG 474 Labortechnische Anlagen, Abluftwäscher Nr. 2

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage)

Besondere Hinweise für die Kostengruppe

Eingabefelder sperren

Arbeitskarte für KG 474 Labortechnische Anlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
2	0	0	0	Abluftwäscher							
2	0	0	1	Sichtkontrolle der Anlage auf äußere Beschädigungen				X			
2	0	0	2	Tropfenabscheider prüfen				X			
2	0	0	3	Agglomeratoren prüfen				X			
2	0	0	4	Wäscherinnenraum und Sichtfenster auf Sauberkeit prüfen				X			
2	0	0	5	Dichtung Sichtfenster prüfen				X			
2	0	0	6	Sprühradkörper und Sprühdüsen prüfen				X			
2	0	0	7	Leitwertsonde prüfen				X			
2	0	0	8	Magnetventile prüfen (Zu-/Ablauf)				X			
2	0	0	9	Druckschalter Ventilator prüfen				X			
2	0	1	0	Funktion, Anzeige und Verbindungskabel Bedienmodul prüfen				X			
2	0	1	1	Motor von Förder-und Sprührad prüfen				X			
2	0	1	2	SPS-Steuerung prüfen				X			