

Leistungsbilanz ZIP Verkehrstation Geeste

Ausführungsplanung Stand 18.07.2025

8.4.2.7.2

Bahnhof	Verteilung/Verbraucher	Bemerkung	Menge	Leistung [W]	GF	Summe Leistung
Geeste	ZAS DB Energie				1	20352
	ZV DB InfraGO PB		1	7352	1	7352
	ZV DB InfraGO FW		1	8000	1	8000
	UV FAA		1	3000	1	3000
	Reserve		1	2000	1	2000
	ZV DB InfraGO PB				1	7352
	UV DB InfraGO PB		1	5352	1	5352
	Reserve		1	2000	1	2000
	UV DB InfraGO PB				1	5352
	Mastleuchten (einfach)		26	17	1	442
	Vitrinen		2	25	1	50
	Bel. + Vitrine WSH		4	30	1	120
	DSA+		2	370	1	740
	Reserve		1	4000	1	4000
	ZV DB InfraGO FW				1	8000
	UV TK Innenverteiler BSH TK	Annahme	1	3000	1	3000
	UV LST (BÜ)	Annahme	1	3000	1	3000
	Reserve		1	2000	1	2000
	UV FAA				1	3000
	FAA Gleis 1	Annahme	1	1500	1	1500
	FAA Gleis 2	Annahme	1	1500	1	1500