

Verfahren: 26FEI85010 - Vst Geeste - Barrierefreier Neubau Bahnsteige

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, auf Seite 50 der Baubeschreibung wird folgende Aussage getroffen: "Durch den Auftraggeber ist ein Schraubenfundament als Probekörper eingebracht worden. Die Ergebnisse liegen der Anlage 3.5 bei."	Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mit einer Schraubenpfahlänge von 7,50 m zu rechnen und mit 4 Pfählen je Fundament. Mit freundlichen Grüßen Deutsche Bahn AG	22.01.2026 11:43:54