

Projekt: Bf Hervest - Dorsten
Strecken-Nr.: 2736 und 2273
Bahnkilometer: 20,5 und 28,8
Aufsteller: Herr Litty
Stand: 10.01.2025

Start	Kabel Nr.	Stromkreis	Sicherung	Kabeltyp	Querschnitt	Länge	Spgs.-fall	Abschaltbed.	Ziel	Bemerkungen
					(mm²)	ca. (m)	(%)	erfüllt		
ZAS VNB	W01		63 A	NYO	4x25	10	< 3,0	ja	ZAS DB InfraGO	
ZAS DB InfraGO	W02	1	50 A	NYO	4x25	60	< 3,0	ja	AVT DB InfraGO	Bahnsteig
ZAS DB InfraGO	W03	3	16 A	NYO	3x2,5	8	< 3,0	ja	Fahrkartenautomat	
ZAS DB InfraGO	W04	6	10A	NYO	3x2,5	8	< 3,1	ja	Fahrkartenentwerter	
AVT DB InfraGO	W05	1	10 A	NYO	3x2,5	30	< 3,0	ja	Infovitrine WSH 1	Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W06	2	10 A	NYO	3x2,5	65	< 3,0	ja	Infovitrine WSH 2	Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W07	4	10 A	NYO	3x2,5	15	< 3,0	ja	Dyn. Schrifanzeiger	Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W08	15	35 A	NYO	5x16	52	< 3,1	ja	Fördertechnische Anlage Aufzug	Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W09	7	10 A	NYO	5x4	140	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 1	Mastbeleuchtung Bstg.
AVT DB InfraGO	W10	8	10 A	NYO	5x4	140	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 2	Mastbeleuchtung Bstg.
AVT DB InfraGO	W11	11	10 A	NYO	3x2,5	32	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 1	Dach Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W12	12	10 A	NYO	3x2,5	32	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 2	Dach Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W13	13	10 A	NYO	3x2,5	58	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 1	Personenunterführung
AVT DB InfraGO	W14	14	10 A	NYO	3x2,5	64	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 2	Personenunterführung
AVT DB InfraGO	W15	5	10 A	NYO	3x2,5	30	< 3,0	ja	Beleuchtung WSH 1	Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W16	6	10 A	NYO	3x2,5	65	< 3,0	ja	Beleuchtung WSH 2	Bahnsteig
AVT DB InfraGO	W17	18		A2YF(L)2Y	2x2x0,8	50			Lichtsensorm	Lichtmast
AVT DB InfraGO	W18	13	10 A	NYO	5x2,5	76	< 3,0	ja	Beleuchtung Gruppe 1	Personenunterführung
HPAS von ZAS	W_01			NYO	1x50	60			PAS AVT DB InfraGO	Bahnsteig
HPAS von ZAS	W_02			NYO	1x70	20			Bahnerde Gleis	
HPAS von ZAS	W_03			NYO	1x50	15			Tiefenerder	