

Maßstab 1:200

**Rückstauklappe DN200**  
**Abflussregler**  
DN200, Qd BA1=17,4l/s  
Qd BA2=50,0l/s  
(Biogest Typ SWDS)

- Überlaufschwelle Stauziel  
(scharfkantiges Edelstahlblech)  
292,50m ü NHN, B=2,00m
- Notumgehung DN200  
mit Spindelflachsieber

-  REGENWASSERKANAL geplant
-  DRAINAGE vorhanden
-  DRAINAGE geplant
-  DRAINAGE entfällt

Maßstab 1:100

DROSSEL- und  
ENTLASTUNGSSCHACHT:

**Abflussregler** —  
N200, Qd BA1=17,4l/  
s, Qd BA2=50,0l/s  
(steigend Typ SWDS)

Umgehung DN200  
Spindelflachschieber  
Klappe DN200

Maßstab 1:200

Maßstab 1:200

NUR ZUR KALKULATION

|       |       |                  |      |
|-------|-------|------------------|------|
|       |       |                  |      |
|       |       |                  |      |
|       |       |                  |      |
| .     | .     | .                | .    |
| INDEX | DATUM | ART DER ÄNDERUNG | NAME |

Gotthardt + Knipper

C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH BERATENDE INGENIEURFIRMEN  
Steingrubenweg 7 · 53894 Mechernich · Tel.: 02256/95990-0 · e-Mail: info@gotthardt-knipper.de · www.gotthardt-knipper.de



Wir  in Mechnich

Stadt Mechernich

Bergstraße 1 - 53894 Mechernich  
Tel.: 0 24 43 / 49 - 0 - Fax: 0 24 43/ 49 - 4438



## Erschließung BP158 "Im Schoß" in Schützendorf

MA8STAB 1 : 200

|  | DATUM | NAME |
|--|-------|------|
|--|-------|------|

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| GRUNDPLAN: | 03.04.2025 | JA, KA |
|            |            |        |

BLATTFORMAT : 950 x 450mm

# DETAILLAGEPLAN

–AUSFÜHRUNG–

23025 610 PLP.dwg (T22-06)

PROJEKT: 23025

PLAN: T22-06

ERSATZ FÜR:

|           |    |
|-----------|----|
| REGISTER: | 71 |
|-----------|----|