

## Anhang 2

### Arbeitskarte für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen<sup>2</sup>

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
		1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	
	<b>Sicherheitsbeleuchtung</b>				
1	Die Wartung erfolgt 1 x jährlich				
2	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100				
3	Bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren				
4	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838				
5	Überprüfung der Anlagenparameter und Programmierung sowie ggf. Neueinstellung oder Programmierung (z.B. Ladekennlinie, Schaltungsarten oder Messeinrichtungen)				
6	Funktionsprüfung der Lade- und Schalteinrichtung				
7	Prüfung der externen Netzwächter, der Notlichtunterverteiler und des Meldetableaus (wenn vorhanden)				
8	Klemmpunkte und Anschlüsse prüfen auf festen Sitz (ggf. Nachziehen)				
9	Lastprobe im DC Betrieb über die gesamte erforderliche Versorgungszeit von 1h oder 3 h				
10	Reinigen der Lade- und Schalteinrichtung sowie der Batterien und Schränke				
11	Erstellen eines Prüfberichtes und Prüfbuchs				

<sup>2</sup> vom Bieter auszufüllen