



- ifb** Bauaufschlag zugesehene, elektromagnetische Feststelleinrichtung mit Wandankern und Taster zum Lösen im Betrieb offen
 - mit separaten Raschmelder
 - Türte schließt bei Raschdektion
 - Bedienelement: beidseitig Drucker, gekippt

Anforderungen gemäß Schallschutzkonzept:

- 32** Bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 32\text{ dB}$
(Nicht ohne Weiteres bauaufsichtl.)
- 37** Bewertetes Schalldämmmaß $R_w = 37\text{ dB}$
(Bei geringeren Grenzwerten, Bauelemente)

Anforderungen gemäß Lüftungskonzept:

- us** Unterschreitung (Ziel) bei Innenräumen für Nachströmung Zuluft
 - $U_{\text{Zuluft}} \leq 0,01\text{ g/m}^3$ (keine Lüftung)
 - $U_{\text{Zuluft}} \leq 0,02\text{ g/m}^3$ (Lüftung)

12-21001

Neubau Stadthaus 4 Münster

Architektur

LPH 5 - Ausführungsplanung