Legende:

- fb/BW - feuerbeständig (F90) Brandwand
- fb - feuerbeständig (F90)
- fh - feuerhemmend (F30)
- 80cm breiter Fluchtweg über Rampe
- notwendige Flurzone
- Löschwasserentnahmestelle
- Sicherer Rollstuhlplatz
- Druckknopfmelder (Handfeuermelder)
- W6/LD K5/S6/F6 Feuerlöscher/Löschdecke
- Luftraum
- RAÖ(p) Rauchabzugsöffnung p= Öffnung permanent
- 1* Brandschutzklappe mit Stellmotor, ansteuerbar
- Ansaugöffnung masch. Rauchabzug
- AÖ Abzugsöffnung masch. Rauchabzug
- Bedienstelle Rauchgasventilatoren
- Rauchabzugskanal fb

Türen: fh=feuerhemmend / fb=feuerbeständig
dt=dichtschließend / s=selbstschließend / r=rauchdicht

Begleitplan zum Brandschutzkonzept

Hagebölling
Brandschutzplanungs- und
-beratungsgesellschaft mbH
Rekener Straße 33, 48653 Coesfeld

Untergeschoss

741_4_GR_-01_ 001_02

Projekt
Neubau Stadthaus 4 Münster

Albersloher Weg / Kiesekamps Mühle
48155 Münster

Datum: 12.07.2023

Maßstab: 1:200

Blattgröße: DIN A1

Bauherrschaft
Stadtwerke Münster GmbH

Hafenplatz 1
48155 Münster