NR	KABEL	BEL.ADERN:	BLATT	INSG.	KABEL-TYP	-VERFOLG.
1	-W03T1L1		3	2	Y(SL)Y-JZ 3x4,0	
2	-W03T1L2		3	2	Y(SL)Y-JZ 3x4,0	
3	-W03T1L3		3	2	Y(SL)Y-JZ 3x4,0	

STROMLAUFPLAN

KABELLISTE

MONTAGE

-X1

LEITUNGSMATERIAL

STANDARD: H07V-K 1,5mm² sw

POS.: 1 H07V-K 1,5mm² sw
2 H07V-K 2,5mm² sw
13 H07V-K 4,0mm² gn/ge

KLEMMEN-TYP

STANDARD: PTME6
1PE-2PE PT4-QUATTRO-PE

RÜCK-VERWEIS	NR 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ADERN/LTG	ZIELBEZEICHNUNGEN EXT. UNTEN					POT	NR	ZIELBEZEICHNUNGEN INT. OBEN						ADERN/LTG	BEMERKUNG
/S1.3	<-															S1		+K	-T1L1		S1		1								
/S1.2	<-															S2		+K	-T1L1		S2	GE	2								SLIDE-BRIDGE CLOSED
/S1.2	<-															S3		+K	-T1L1		S3		3		-A10	c	X11:1			2	SLIDE-BRIDGE OPEN
/S1.4		<-														S1		+K	-T1L2		S1		4								
/S1.3		<-														S2		+K	-T1L2		S2	BN	5								SLIDE-BRIDGE CLOSED
/S1.3		<-														S3		+K	-T1L2		S3		6		-A10	c	X11:4			2	SLIDE-BRIDGE OPEN
/S1.5			<-													S1		+K	-T1L3		S1		7								
/S1.4			<-													S2		+K	-T1L3		S2	VI	8								SLIDE-BRIDGE CLOSED
/S1.4			<-													S3		+K	-T1L3		S3		9		-A10	d	X21:1			2	SLIDE-BRIDGE OPEN
/S1.5																13			-X2		PE2 A	BL	10		-A10	d	X21:4			2	
/S3.3																1	Anzahl	Anschl.Ziele	zu hoch			GE	11	=K05	+S -A10	c	X12:1			1	
/S3.3																1	Anzahl	Anschl.Ziele	zu hoch			GN	12	=K05	+S -A10	c	X12:3			1	
/S3.3																1	Anzahl	Anschl.Ziele	zu hoch			VI	13	=K05	+S -A10	c	X12:5			1	
/S3.4																1	Anzahl	Anschl.Ziele	zu hoch			BL	14	=K05	+S -A10	c	X12:2	Q		1	
/M1.5																			-Q0-X0		A3	SW	15		-A10	f	X12:1				
/G1.4																			-F12		2	12L- SW	16		-Q0-X0		B3				
/M1.8																						12L-	17		-X3		11 A				
/G1.4																			-F12		4	12L+ SW	18		-X3		1 A				
/M1.7																						GA SW	19		-A10	b	X7:2				
/M1.7																						MKÜ SW	20		-A10	b	X6:3				
/X1.3																						A	1PE B								
																						C	D								
/X1.3																						A	2PE B								
																						C	D								

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten!

09.10.2023 DIN Z0719
EVU2019 552301380
WIN7 =K03+S
KX1.1
AE6
RA FELDH

			Datum	21.09.2023	STADTWERKE BOCHUM	RITTER Starkstromtechnik	KABELABGANG	V =K03
			Bearb	FELDHAUS	KP GLOCKENGARTEN 5			+S / KX1.1
			Gepr.	RÖDER	10-kV-SCHALTANLAGE		-X1	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.:	Ersf.:	Ersd.:	KLEMMENPLAN GT4 552301380103 Bl.