




Tragseil = Oberkante Konsole Hörnerschalter

Die angegebenen Abmessungen
und Anordnungen müssen
projektspezifisch geprüft werden

Typ I Schalterferntrieb
Unterkante Gehäuse ca. 0,8m über SOK
Typ II Hebelantrieb

Schaltergestänge mit Schalterferntrieb

Pos.	Beschreibung	Menge/Typ					Bestell-Nr.	Bemerkung
		I	II	III	IV	V		
1	Klemmenhalter 26	1	1	-	-	-	8WL2007-1	
2	Isolierstab mit Öse	1	1	-	-	-	8WL3021-8	
3	Schaltergestänge oben, isoliert mit Schnellöffner	1	1	-	-	-	8WL6231-8A	
4	Gestängeführung M16,	4	4	-	-	-	8WL6247-8A	
5	Gelenkstück für GFK-Schaltergestänge	1	1	-	-	-	8WL6231-6	
6	Gelenkstück mit Auge	-	1	-	-	-	8WL6225-0	
7	Gelenkstück mit Gabel	-	1	-	-	-	8WL6220-1	
8	Bolzen	-	1	-	-	-	8WL1105-0	
9	Splint	-	1	-	-	-	8WL1115-1	
10	Schalterferntrieb mit Montageplatte	X	-	-	-	-	8WL6243-7	

Mind. gleichwertiges Material sowie Bauarten und Bauweisen sind zugelassen.
Ausnahme: Fett dargestellte Bauteile (Benennung) gelten als Vorgabe
Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich

System-Nr.750110