



### Legende

- Wand feuerbeständig (F 90)
- Wand feuerhemmend (F 30)
- DS dichtschließende Tür
- 30S feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
- S rauchdichte und selbstschließende Tür
- Taster Hausalarm
- Feuerlöscher
- BMZ Brandmelderzentrale
- Spielflur
- notwendige Treppe
- Fluchtrichtung
- Sammelstelle
- Notausstieg Fenster im Lichten 0,9 m x 1,2 m Brüstung max. 1,2 m
- Neu

Umbau städtischer Bewegungskindergarten 45711 Datteln, Burgenlandstr. 2	
Erdgeschoss	
Planstand: 11.11.2025	Brandschutzberatung Schönherr GmbH Zertifizierter Fachplaner und Sachverständiger Brandschutz (FH Bochum/ ZVEI /ISA / Reg. Nr. 05.0025)
Maßstab: 1:175	Seidenkotten 27 45659 Recklinghausen Telefon: 02361/5824638 Fax: 02361/5824640 Mobil: 0171/2685963 Email: wschoenherr@t-online.de