

Gilt nur für die Ausschreibung

Anlage: 3.03.1.01.01

TGA ELT, TK
Allg. Ausstattungsliste
Dispogebäude

AP TGA EEA/Tk/IT
Anlage 3.9

Die Ausstattungsliste wurde in der EP erstellt und in der AP fortgeschrieben.

nz		= nicht zutreffend (Aktuell nach Festlegung Planer)																			
	Spaltennr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Räume Dispogebäude	Anzahl in Stück																			
Lfd.-Nr	Raum	Raum-nummer	Anzahl Arbeitsplätze (Apz)	Std allg. (2x je Apz)	Std EDV (2x je Apz oder STD EDV allg.)	Std Allg. z.B. für Reinigung (ohne Anschlüsse für Küchen)	Std für Bad/WC = Std am Waschbecken	Telefonanschluss je Apz = RJ45 Buchse	Datendose allg je Apz = RJ45 Buchse	BLU-Anschluss je Apz = RJ45 Buchse	BKU-Anschluss je Apz = RJ45 Buchse	Netzwerkdrucker im Raum = RJ45 Buchse	Allg. bzw. besonders reservierte Anschlüsse = RJ45-Buchse	Kamera Anschluss Überwachung Krahn = RJ45	Anzahl Beleuchtungs-bereiche	Schaltelement Beleuchtung	Anzahl Schalt-elemente Beleuchtung	Anzahl/Leistung Leuchten gemäß Beleuchtungsber-echnung			tageslicht-abhängiger Sensor
1																		Typ\Anzahl	Leistung einzelner Leuchte in W	DALI ja /nein	
2	Keller																				
3	HAR	51	nz	nz	nz	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	nz	1	Schalter	1	9\4	26	nein	
4	HAR_ELT	52	nz	nz	nz	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	nz	1	Schalter	1	9\3	26	nein	
5	HAR_TK	53	nz	nz	nz	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	nz	1	Schalter	1	9\2	26	nein	
6	TH	50	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster + Serientaster Treppe oben	1+1	2\3	29	nein	
7	Erdgeschoss																				
8	Wifa	01	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster beleuchtet	2	2\1	29	nein	
9	Schalterraum	02	nz	nz	2	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	nz	1	Taster beleuchtet	2	5\2	33	nein	
10	Flur	03	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster beleuchtet	2	1\1	22	nein	
11	Gäste WC D	04	nz	nz	nz	1	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	7\1	14	nein	
12	Gäste WC H	05	nz	nz	nz	1	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	7\1	14	nein	
13	Agentur TGM 4Ap	06	4	2	2	5	nz	1	4	nz	nz	nz	12	nz	2	Serientaster dimmbar (DALI)	1	3\6	52	ja	X
14	Agentur (Reserve) 2Ap	07	2	2	2	5	nz	1	2	2	2	1	nz	nz	2	Serientaster dimmbar (DALI)	2	3\4	52	ja	X
15	Büro DUSS 3Ap	08	3	2	2	6	nz	1	3	3	3	1	nz	nz	2	Serientaster dimmbar (DALI)	2	3\6	52	ja	X
16	Treppenhaus/Eingang	10	nz	nz	nz	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster + Serientaster bei Treppen (hoch bzw. runter), beleuchtet	4+2	1\2 + 2\1	22 + 29	nein	
17	Flur	11	nz	nz	1	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	nz	1	Taster beleuchtet	4	2\1	29	nein	
18	Flur	12	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Bewegungs-melder auf Tasterhöhe	2	1\1	22	nein	
19	Flur	13	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Bewegungs-melder auf Tasterhöhe	1	1\1	22	nein	
20	Trockenraum	14	nz	nz	nz	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	9\2	26	nein	
21	WC D	15	nz	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	7\1	14	nein	
22	Umkleide D	16	nz	nz	nz	2	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster	2	10\1	34	nein	
23	Waschraum D	17	nz	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster	1	8\1	20	nein	
24	Sozialraum oP	18	nz	nz	nz	5	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	Serienschalter	1	3\3	52	nein	
25	Waschraum H	19	nz	nz	nz	nz	2	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	7\2	14	nein	
26	Umkleide H	20	nz	nz	nz	2	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster	2			nein	
27	WC H	21	nz	nz	nz	1	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	Schalter+ Bewegungsmelder bei WC	2	7\2	14	nein	
28	Obergeschoss																				
29	Treppenhaus	30	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Taster	1	1\2	22	nein	
30	Flur	31	nz	nz	1	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1x Accesspoint	nz	1	Taster beleuchtet	7	1\4	22	nein	
31	Terminalleiter Betrieb 1Ap	32	1	2	2	3	nz	1	nz	1	1	nz	2	1	2	Serientaster dimmbar (DALI)	1	3\4	52	ja	X
32	Leitstelle 2Ap	33	2	2	2	5	nz	1	2	2	2	1	6	2	2	Serientaster dimmbar (DALI)	1	3*Typ4 + 2*Typ3	56 + 52	ja	X
33	Terminal- Außenst.-Leiter 1AP	34	1	2	2	4	nz	1	1	1	1	nz	2	1	2	Serientaster dimmbar (DALI)	1	3\6	52	ja	X
34	Sozialraum	35	nz	nz	nz	5	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	Serienschalter	1	4\2	56	ja	X
35	Besprechung 10Pers	36	nz	nz	4	5	nz	nz	nz	nz	nz	nz	4	1	2	Serientaster dimmbar (DALI)	1	3\8	52	ja	X
36	Remote-Control 3Ap	37	3	2	2	3	nz	nz	3	3	3	1	9	nz	2	Serientaster dimmbar (DALI)	1	3\6	52	ja	X
37	Server BLU	38	nz	nz	nz	3	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	nz	1	Schalter+Taster für Dachboden	2	10\2	34	nein	
38	WC H	39	nz	nz	nz	1	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	Schalter + Bewegungsmelder bei WC	2	6\5	11	nein	
39	WC D	40	nz	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	6\1	11	nein	
40	PuMi	41	nz	nz	nz	1	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	nz	1	Schalter	1	6\1	11	nein	

Die Ausstattungsliste wurde in der EP erstellt und in der AP fortgeschrieben.

nz = nicht zutreffend (Aktuell nach Festlegung Planer)

	Spaltennr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Räume Dispogebäude									Anzahl in Stück											
Lfd.-Nr	Raum	Raum-nummer	Anzahl Arbeitsplätze (Apz)	Std allg. (2x je Apz)	Std EDV (2x je Apz oder STD EDV allg.)	Std Allg. z.B. für Reinigung (ohne Anschlüsse für Küchen)	Std für Bad/WC = Std am Waschbecken	Telefonanschluss je Apz = RJ45 Buchse	Datendose allg je Apz = RJ45 Buchse	BLU-Anschluss je Apz = RJ45 Buchse	BKU-Anschluss je Apz = RJ45 Buchse	Netzwerkdrucker im Raum = RJ45 Buchse	Allg. bzw. besonders reservierte Anschlüsse = RJ45-Buchse	Kamera Anschluss Überwachung Krahn = RJ45	Anzahl Beleuchtungs-bereiche	Schaltelement Beleuchtung	Anzahl Schalt-elemente Beleuchtung	Anzahl/Leistung Leuchten gemäß Beleuchtungsber echnung			tageslichtabhängiger Sensor
1																		Typ\Anzahl	Leistung einzelner Leuchte in W	DALI ja /nein	
41	Dachgeschoss																				
42	Dachboden	22	nz	nz	nz	2	nz	nz	nz	nz	nz	nz	2	nz	2	Serientaster	1	10\16	26	nein	
43																					
44	Summe		16	14	22	88	9	6	15	12	12	4	46	5	50	-	63				

Die Auflistung enthält Anschlüsse für die Küchenbereiche, HKLS-Verbraucher (z.B. Durchlauferhitzer, Klimageräte, Lüfter) oder sonstige Verbraucher. Die Anschlüsse für die HKLS-Verbraucher sind gemäß HKLS-Planung auszuführen.

Die Küchenausstattung ist gemäß Küchenplanung auszulegen zum Anschluss mindestens folgender Verbraucher: Backofen inkl. Kochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank, mind. 4x allg. Steckdosen (Wasserkocher, Toaster, Kaffemaschine etc.), Mikrowelle, elektr. Wasserspender.

Die Angabe des Leuchtentyps bzw. dessen Nummerierung (Spalte 17) ist final den Installationsplänen zu entnehmen. Die Angaben (Spalte 17,18) beziehen sich auf die verwendeten Leuchten. Bei abweichenden Leuchtentypen können die Werte abweichen.