



- Hinweise:**
Der dargestellte Trassenverlauf stellt den gemäß Abstimmung mit den anderen Gewerken sinnvollen Kabelweg dar. Es gibt nur begrenzten Installationsraum im Deckenbereich (siehe Details Architektenpläne). Die Errichtung von Metall-Kabeltrassen ist in den Abhang-Deckenbereichen nicht oder nur schlecht realisierbar. Daher sind die Kabelwege vorrangig mit Kabelsammlerhaltern bzw. C-Schienen mit entsprechenden Sammlerhaltern zu realisieren.
Die Breite der Trasse ist mit 20cm angenommen. Grundsätzlich sind auch andere Verläufe möglich, sofern diese in Abstimmung mit den anderen Gewerken (u.a. HKLS, HAA, Beleuchtung) vereinbar ist.

Die Installation der Kabelführungssysteme ist vor der Bauausführung mit den anderen beteiligten Gewerken (u.a. HKLS, HAA, Beleuchtung abzustimmen)

Unklarheiten sind mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen.

Installationen für den HAA / Brandschutz (z.B. Rauchmelder) sind nicht dargestellt. Siehe dazu gesonderten Plan.

1* (Steigepunkt):
vertikalen Verbindungen zwischen dem Kabelverlauf im Deckenbereich und dem Geräteeinbaukanal.

Anlage: 3.03.1.03.07