

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen

Name:

Datum:

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für den Auftragnehmer:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zurPrüfung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

für die DB:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

geprüft

Qualitätssicherung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

geprüft

Eintragsbuch

Gilt nur für die Ausschreibung

Anlage: 3.03.1.08.06

DB InfraGO

Freigabe der Ausführungsunterlagen

☐ mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prüfexemplaren

Genehmigung zur Bauausführung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr:

DB InfraGO

DB InfraGO AG
Projekte KV-Terminals
I.II-MI-K-U
Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbrücken

DB Energie GmbH
Betriebsbereich
Südwest (I.ET-S-SW)
Gutschtr. 6
76137 Karlsruhe

Projektleitung:

DB InfraGO

DB InfraGO AG
Projekte KV-Terminals
I.II-MI-K-U
Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbrücken

Saarbrücken,

Ort, Datum, Unterschrift

Planung:

AFRY


AFRY Deutschland GmbH
Warmbüchenkamp 4
30159 Hannover
Tel. 0511 / 92975-0
Fax. 0511 / 92975-30

Berlin, 01.11.2024, gez. Hild

Ort, Datum, Unterschrift

Auftragnehmer (AN):

Lageskizze (unmaßstäblich):



Projektnummer DB: G.016267929
G.031267929

BIM-Datencodierung:

Planzeichen:
Eeas

Planart:
Ausführungsplan

Höhen- und Koordinatensystem:
DB_REF 2016

Einwirkungen (Lastmodell):

Bauwerksnummer:

.....*.....*.....

BW-Kennziffer:

Barcodenummer:

Entwurfsgeschwindigkeit:

Strecke:

5315

Streckenabschnitt:

Ubf Augsburg - Gersthofen

Kilometer:

km 1,144

Maßstab:

ohne

Erstellt

11/2024

EL Marnissi

Leistungsphase:

5

Geprüft

11/2024

Hild

Freigegeben

11/2024

Frese

Blattgröße:

297 x 210

Datum

Name

de

Zeichnungsnummer:

AGU_AP_EEA_Eeas_5315.04.06

a

Anlagen-Nr.:

7.1.7.6

Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen
UV_08 Büroverteiler - Disposgebäude
Stromlaufplan
Elektrotechnische Anlagen

Schutzmaßnahmen

Schutz bei indirektem Berühren durch Abschaltung im TN-System unter Verwendung von Überstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen gemäß DIN/VDE 0100, Teil 410 sowie Schutzisolierung nach DIN/VDE 0100, Teil 410 unter Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II nach DIN/VDE 0106, Teil 1

Projektname: Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen

Verteiler: UV_08 Büroverteiler

Bezeichnung: Stromlaufplan

Erstellungsdatum: siehe Deckblatt

- Bestand, gesonderte Planung
- Neubau
- Rückbau

STxxx / Wxx
Erdxxx

Kabelnummer
Starkstromkabel
Erdungskabel

Technische Daten der SchaltgeräteKombination:

Bemessungsbetriebsspannung/ -Frequenz: Un: 400 / 230V - 50Hz
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: In: 63A
Bemessungsschaltvermögen Icn: mind. 10 kA
Netzform: TN-S
Schutzklasse: 1 geerdet (alternativ "Schutzklasse 2")
Schutzart: mind. IP41
Aufstellort: ELT-Raum Obergeschoss
Art; Maße/Installationsraum B/T/H: Standverteiler; siehe Installationsplan

Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2

Hinweis:
Die Kennzeichnungen in den Grundrissplänen beziehen sich auf die Stromkreisnummer (siehe Abgangsbezeichnung) und nicht auf die Nummer der Sicherung

Montage- und Werkstattzeichnungen sind durch den Bauausführenden zu erstellen.

Planung: AFRY Deutschland GmbH
Warmbüchenkamp 4
30159 Hannover
Tel. 0511 / 92975-0
Fax. 0511 / 92975-30

Index: a
Ausführungsplanung

