

Legende:

- Bestand/ gesonderte Planung
- Neubau
- Rückbau

Hinweise:

Grundlage der Leuchtenanordungen sind die Beleuchtungsberechnungen.
Sollten in der Bauausführung Leuchten verwendet werden, deren lichttechnische Werte von den hier geplanten Leuchten abweichen, so sind die normativ für die Raumnutzung geforderten Werte per Beleuchtungsberechnung erneut nachzuweisen.

2* (Hausalarmanlage):

Die Rauchmelder und Sirenen sind gemäß den Positionierungsvorgaben nach DIN 14675 und DIN 0833-2 zu positionieren. Siehe auch Schema HAA.

Legende Leuchtentypen			
Typ	Bezeichnung / Planungsfabrikat	Leistung / Lichtstrom	Hinweis
1	Planungsfabrikat	22 W / 2300 lm	LED, Decken - Anbau
10	Planungsfabrikat	35W / 4520 lm	LED, Decken - Anbau

Die genauen Positionsmaße der Leuchten ist Architektenplänen zu entnehmen.
Abweichungen sind mit den Architekten abzustimmen.

Leuchtenkennzeichnung:
- Typ gemäß Tabelle
- Stromkreisnummer (siehe Stromlaufpläne)

Index:	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name:	Datum:

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für den Auftragnehmer: ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

für die DB: ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft

Qualitätssicherung ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft

Gilt nur für die Ausschreibung

Anlage: 3.03.2.03.02

gleichgestellt mit Prüfexemplaren ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zur ..... Prüfung ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

DB InfraGO
Freigabe der Ausführungsunterlagen
☐ mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr.: .....
..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

Genehmigung zur Bauausführung ..... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr:
DB InfraGO
DB InfraGO AG, Projekte KV-Terminals, I.II-MI-K-U, Am Hauptbahnhof 4, 66111 Saarbrücken
DB Energie GmbH, Betriebsbereich Südwest (I.ET-S-SW), Gutschstr. 6, 76137 Karlsruhe
..... Ort, Datum, Unterschrift

Projektleitung:
DB InfraGO
DB InfraGO AG, Projekte KV-Terminals, I.II-MI-K-U, Am Hauptbahnhof 4, 66111 Saarbrücken
Saarbrücken, ... Ort, Datum, Unterschrift

Planung:
AFRY
AFRY Deutschland GmbH, Warmbüchenkamp 4, 30159 Hannover, Tel. 0511 / 92975-0, Fax. 0511 / 92975-30
Berlin, 01.11.2024, gez. Hild
Ort, Datum, Unterschrift

Aufragnehmer (AN):
..... Ort, Datum, Unterschrift

Lageskizze (unmaßstäblich):



Projektnummer DB:	G.016267929 G.031267929
BIM-Datencodierung:	
Planzeichen:	Eeai
Planart:	Ausführungsplan
Höhen- und Koordinatensystem:	DB_REF 2016
Einwirkungen (Lastmodell):	
Entwurfsgeschwindigkeit:	
Kilometer:	km 1,106

Bauwerksnummer: ..|..|..|..|*|..|..|..|•|..|..|..|..|*|..|..|..|..