

X:\3-BU\DE\Projects\HNV\ 118004xxx\118004561 Ubf Augsburg Gersthofen GP\200 CAD\250 AP\1 DWG\80 50Hz\03a Dispo\12 Stromlaufplan Deckbaltt\UV Tk C

Schutzmaßnahmen

Schutz bei indirektem Berühren durch Abschaltung im TN-System unter Verwendung von Überstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen gemäß DIN/VDE 0100, Teil 410 sowie Schutzisolierung nach DIN/VDE 0100, Teil 410 unter Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II nach DIN/VDE 0106, Teil 1

Projektname: Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen

Verteiler: UV Tk (CheckIn-Container)

Bezeichnung: Stromlaufplan

Erstellungsdatum: siehe Deckblatt

- Bestand, gesonderte Planung
- Neubau
- Rückbau

STxxx / Wxx
Erdxxx

Kabelnummer
Starkstromkabel
Erdungskabel

Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung/ -Frequenz: Un: 400 / 230V - 50Hz
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: In: 63A
Bemessungsschaltvermögen Icn: mind. 10 kA
Netzform: TN-S
Schutzklasse: 2
Schutzart: mind. IP41
Aufstellort: CheckIn-Container
Art; Maße/Installationsraum B/T/H: Wandverteiler; siehe Installationsplan

Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2

Hinweis:
Die Kennzeichnungen in den Grundrissplänen beziehen sich auf die Stromkreisnummer (siehe Abgangsbezeichnung) und nicht auf die Nummer der Sicherung

Montage- und Werkstattzeichnungen sind durch den Bauausführenden zu erstellen.

Planung: AFRY Deutschland GmbH
Warmbüchenkamp 4
30159 Hannover
Tel. 0511 / 92975-0
Fax. 0511 / 92975-30

Index: a
Ausführungsplanung





