

Zusammenfassung, Stockwerk 1




.3 Stockwerk Übersicht

Räume

Büro	3 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	13560 lm
Gesamtleistung	105 W
Gesamtleistung pro Fläche (9 m²)	11.10 W/m²
$\bar{E}_m$	738 lx (≥ 500 lx)
E_{min}	542 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.74 (≥ 0.60)
R_{UG}	≤ 18.4 (< 19.00)

Flur	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2190 lm
Gesamtleistung	18 W
Gesamtleistung pro Fläche (3 m²)	5.52 W/m²
$\bar{E}_m$	137 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	119 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.87 (≥ 0.40)
R_{UG}	10.0 (< 28.00)

WC	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	1097 lm
Gesamtleistung	8 W
Gesamtleistung pro Fläche (4 m²)	2.08 W/m²
$\bar{E}_m$	223 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	156 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.70 (≥ 0.40)
R_{UG}	10.0 (< 25.00)



Wartungsfaktor: 0,8