

- 5) Überspannungsschutzeinrichtung Kombiableiter 1+2+3 TN-C-S; 3+1 Schaltung
- 6) Melderelaies Arbeitsstrom (Temperaturwarnung und -auslösung, Auslösung Öldruck, Auslösung Gas)
- 7) Die 24V Fernwirkanlagen der DB Energie und des VNB werden über die DC Batterie-Anlage
- 7A) Bei Außer-Betriebnahme eines Bereichs kann die DC-Batterie-Anlage über die Sicherung d. Bereichs weiteiterversorgt werden. In der DC-Anlage ist ein Umschalter vorzusehen.
- 8) Messbuchsen für Synchronisierung (Rücksynchronisierung) mit NEA nach Lastenheft Punkt 8 Beachte Ausführungshinweise nach Lastenheft

ITS Trafovollschutz  
FWA Fernwirkanlage  
VNB Versorgungsnetzbetreiber

System: 3/PEN/PE ~ 50Hz 400V/230V TN-C-S  
Steuerspannung: 24 VDC