


Detailschnitte siehe Plan 330 23 009 TGA 5 DT 37000 470 Schnitte XXX



LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUND

Linientypen Lüftung

	Abluft - Kanal verzinkt
	Abluft - Kanal PPs
	Abluft - Kanal Edelstahl
	Fertluft
	Zuluft
	Außenluft
	Entrauchung

Einbauteil

		Brandschutzklappe wdgig/ rund
		Volumenströmeregler variabel eckig/ rund
		Volumenströmeregler konstant eckig/ rund
		Schalldämpfer eckig/ rund
		Lüftungsgitter Zuluft/ Abluft
		Teilerventil Zuluft/ Abluft
		Deckenluftdurchlass Zuluft/ Abluft

Installationszonen

Strangleitungen

Sanitär

Heizung

Medien Gase

Kälte

Brandschutzverkleidung

Revisionsöffnung AHU /

Dimensionen an Laboranschlüssen sind den Laborplänen und den Regeldetails zu entnehmen!
Volumenstromregler an Laboranschlüssen sind den Auslegungstabellen
"7.14_RLT_Raumbilanzen_Labore_Volumenstromregler_CDK_" zu entnehmen!
Zur Montage der Branschützabkastungen sind die Datenblätter "Konstruktionsnachweis 474.1" zu beachten!

Die finale Befestigung der TGA im Technikgeschoss ist im weiteren Verlauf abhängig von der Planungsgrundlage des Stahlbaus, durch den Architekt!

Anmerkung

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den letztgültigen Architektenplan!
- Bauteile/chen insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baugeben zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stemm- und Kernbohrarbeiten, Konstruktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit den Tragwerksplanern und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichen Prüfzeugnis herzustellen!

Planverfasser	Logo
---------------	------

- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
- KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG -
- NUR ZUR INFORMATION -

eigene Projekte:	zur freien Verfügung
------------------	----------------------

330_23_009_TGA_6_GR_27100_430_TechnikG_TG11_2_P

[illegible]
[illegible]

Übersicht

Vorabzug - nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:	
-----------------	--

330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at University of Illinois on May 12, 2015

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

--	--

Planbezeichnung/Darstellung
Grundriss 4. Obergeschoss

Installationsplan Raumlufttechnik

Completed:

Datei Name: 16007_CDK_Ausführung-KI		
Gruppe:	Client-System:	Server-System:

Überricht:	Raumlufttechnik	Prüfungstermin:	07.10.2025 11:08:02	Blattzahl:	1 von 50
Notierte Zeichnungen:		Übersicht von:			Layout

Hin	1780 mm x 810 mm
Gesichert: Anzahl	Index und Indexdatum: 00.00.0000