

GANZHEITLICHES BRANDSCHUTZKONZEPT VOM 12.08.2025

Brandschutzplanung
göbell kallinowsky
www.gk-brandschutz.de

Datum: 12.08.2025 **Maßstab:** 1:200

	REI 90-M A1 / F 90-A+M – Feuerbeständig unter zusätzlicher mechan. Beanspruchung
	REI 60-M / F 90-A+B-M – Hochfeuerhemmend unter zusätzlicher mechan. Beanspruchung
	REI 60 / F 60 – Hochfeuerhemmend
	REI 90 / F 90 – Feuerbeständig
	REI 30 / F 30 – Feuerhemmend

- **EI 30-S₂₀₀C...** / T30-(R)S – Feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
- **S₂₀₀C...** / RS – Rauchdicht- und selbstschließend
- **DVS** – Vollwandig, dicht- und selbstschließend
- **D** – Dichtschließend

 NTR
 NT(R) in Abweichung / NT
 Notwendiger Flur

Schächte + Kanäle: EI 90-A / F90-A vom UG-EG
EI 60-A / F60-A vom EG-DG
Abschottungen nach LAR

Rettungswege aus:

UG / Keller:	► NTR-1 + NTR-2
EG:	► Ausgänge direkt in Freie
Obergeschosse / Dach:	► NTR 1 + NTR 2
	► tw. 2.RW über Anleitern

