




- Neue Trinkwasserleitungen sind in Edelstahlrohr mit Pressfittingen und DVGW Zulassung einzubauen. Dämmung aller Leitungen nach Vorgaben des GEG

Druck/ Ausgabe vom 06.10.2025 10:00:4