

Bauherr:	Cusanus Trägergesellschaft Trier mbH			
Projekt:	Ersatzneubau des Caritas-Krankenhauses			
VE/Gewerk:	VE 326 - Stahltüren			
Inhalt	Bieterfragen			
Stand	11.12.2025			
Nr.	Datum	Bieterfrage	Antwort	Dokumente
1	10.12.2025	Die Ausführung der Außentüren Pos. 02.xx ist nicht ganz klar. Im den Vergabeunterlagen beiliegendem Detail wird eine Rohrrahmentür dargestellt. Im LV Text werden stumpfeinschlagende Stahlblechtüren gefordert. Sinnvoll wären hier überfälzte Stahlblechtüren wie bei den Innentüren ausgeschrieben. Bitte um Klärung	Die Außentüren werden als stumpfeinschlagende Türen ausgeführt, die Innentüren als gefälzte Türen. Das beigefügte Detail ist als Regeldetail für die Anschlüsse an das Bauwerk und den Wand- und Bodenaufbau zu verstehen. Rohrrahmentüren sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.	
2	10.12.2025	Pos. 03.31, 03.32, 03.33 Hier werden Reinraumbtüren gefordert. Im LV Text werden aber nur „normale“ Stahlblechtüren beschrieben. Wie genau soll hier ausgeführt werden?	Die Türen der Positionen 03.31 bis 03.33 sind als Reinraumbtüren anzubieten. Hierbei handelt es sich um die Personal- und Materialschleuse des Apothekenbereichs (GMP). Die Anforderungen an die Schleusentüren sind der beigefügten Nutzerbeschreibung (URS) zu entnehmen. Hier wird insbesondere auf die Seiten 22/23 und 37/38 verwiesen.	20241113_cttLebach_URS_001-00_Freigabe
3	10.12.2025	Pos. 03.31 & 03.32: Die Türen sollen kein Schloss, aber einen elektrischen Türöffner erhalten. Das widerspricht sich oder ist mit dem elektrischen Türöffner ein Antrieb gemeint? Wie genau soll die Schleusensteuerung realisiert werden?Die Tür soll T90 haben aber kein Schloss, das widerspricht sich. Wie genau soll die Schleusensteuerung realisiert werden?	Die Türen erhalten ein Schloss und einen elektrischen Türöffner. Ein elektrischer Türantrieb ist nicht vorgesehen. Es muss sichergestellt werden, dass eine Öffnung beider Türen nur nach Drücken des Nottasters möglich ist. Im Normalfall wird ein Taster betätigt, um die erste Tür zu öffnen. Erst nach dem Schließen der ersten Tür ist die Öffnung der zweiten Tür möglich. Diese Funktion muss in beide Richtungen möglich sein und über eine Leuchtanzeige (rot / grün) den aktuellen Status anzeigen. Für das automatische Schließen der Türen sind Obentürschließer ohne Feststellung vorgesehen.	