

# **1. Bieterfrage vom 17.02.2026**

## **-Erweiterung des Gymnasiums Nordtrakt- Bodenbelagsarbeiten**

---

Eingetragen am: 17.02.2026 09:23:20  
Betreff: Kautschukbelag R9

Sehr geehrte Damen und Herren,  
in den Positionen 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.1 deuten die Belagdicke, Oberflächen- u.  
Optikbeschreibung auf Fliesenware hin. Im Langtext wird aber Verlegung in Bahnen  
ausgeschrieben. Was ist hier tatsächlich gewünscht?

**(Anmerkung der Vergabestelle:** Es handelt sich hier um die original eingestellte Bieterfrage  
ohne Veränderungen.)

### **Antwort der Vergabestelle:**

Gewünscht ist eine Verlegung in Bahnen, bitte wie ausgeschrieben anbieten.

**Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Vergabestelle**