

Landratsamt Regensburg | Postfach 120329 | 93025 Regensburg

An alle Bewerber

„Neubau Schwimmhalle Realschule Regenstein“

Metallbau Glasfassade**Simona Schmidbauer**

Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg

Raum 3.054

Telefon 0941 4009-273 oder 4009-0

Telefax 0941 4009-422

vergabe@lra-regensburg.de

Regensburg, 23.02.2026

Az.: L 12-3 Schm

**Neubau Schwimmhalle Realschule Regenstein****Metallbau Glasfassade****Vergabenummer: 26 E 205/2066****Nachtrag 3**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Bieterfragen möchten wir Ihnen folgendes mitteilen.

**1.****Frage:** Gibt es ein Datum zum Ende der Frist für Bieterfragen?**Antwort:** Weitere Bieterfragen können nicht mehr gestellt werden.**2.****Frage:** Wir bitten um Ihre Angabe zu dem Oberflächensystem und Aufbau der Außenfassaden?**Antwort:** Die Oberfläche der Außenwände ist teils keramisch, teils Holzfassade**3.****Frage:** In Pos. 6.4 wird eine Nasslack Beschichtung nach ZTV beschrieben, Gilt diese Angabe für die gesamten Innenfassaden. Wenn ja, welcher Schichtaufbau ist auszuführen?**Antwort:**

Bezüglich Naßlack: sichtbare Aluminiumprofile und Aluminiumbleche im Innen- und Aussenbereich:

- Voranodisation, 3 - 8µm, unverdichtet und gut gespült

- Gelbchromatierung, Schichtgewicht 0,8 - 1,2 g/m,

zuletzt abtropfendes Wasser &lt;= 30µs

- Naßlackierung im Einsichtverfahren mit einer

Flour-Polymerbeschichtung mit einem auf Flour-Polymeren basierenden Bindemittel und einem Bindemittelanteil von min. 70%. Farbton nach Wahl AG, Kalkulationsgrundlage RAL.

4.

**Frage:** Eine Datei ZTV ist nicht zu finden, Wir bitten um Bereitstellung.

**Antwort:** Es gibt keine zusätzlichen ZTV. Dies ist alles im LV enthalten

Sollten Sie Ihr Angebot bereits abgegeben haben und sich hierdurch Änderungen ergeben, können Sie Ihr Angebot zurückziehen und bis zum Abgabetermin (26.02.2026, 10:00 Uhr) ein neues Angebot abgeben.

Mit freundlichen Grüßen



Simona Schmidbauer